



**Varde  
Kommune**

**Kvongvejens Traktor- og autoservice  
Kvongvej 10, 6830 Nr. Nebel  
Att.: John Nordentoft Olesen**

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

**Tilsynsrapport**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Virksomhed</b>                           | Kvongvejens Traktor- og autoservice                                                                                                                                                                            | <b>18-11-2024</b>              |
| <b>Adresse</b>                              | Kvongvej 10, Nørre Nebel 6830                                                                                                                                                                                  | BURG<br>Direkte tlf.: 79946122 |
| <b>CVR nr.</b>                              | 63106518                                                                                                                                                                                                       | <b>Sagsnr.:</b> GEO-2024-08786 |
| <b>Dato for tilsyn</b>                      | Den 14.11.2024                                                                                                                                                                                                 |                                |
| <b>Fra virksomheden deltog</b>              | John Nordentoft Olesen                                                                                                                                                                                         |                                |
| <b>Tilsynet udført af</b>                   | Mads Enrico Burgdorff                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b> | Varde Kommune stiller krav om tømning, bundsugning og afblænding af fyringsgasolie tanken på 1200 L fra 1989 som har overskredet sin sløjfningsfrist.                                                          |                                |
| <b>Type af virksomhed</b>                   | Q01                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>Tilsynstype</b>                          | Basistilsyn - Varslet                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>  | Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.<br>Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.                                                                                 |                                |
| <b>Resultaterne af egenkontrollen</b>       | Virksomheden er ikke omfattet af egenkontrol                                                                                                                                                                   |                                |
| <b>Konstateret jordforurening</b>           | Region Syddanmark har kortlagt matriklen på vidensniveau 1 (V1). Det vil sige, at regionen har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet. Ingen direkte tegn på jordforurening observeret ved tilsyn. |                                |
| <b>Risikoscore</b>                          | 2,47                                                                                                                                                                                                           |                                |

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde

**Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 2 timer.

**Lovhenvvisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

**Mads Enrico Burgdorff**  
Miljøsagsbehandler

**E [burg@varde.dk](mailto:burg@varde.dk)**