


Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 29. april 2021	
Virksomhed: Østerild Fjernvarmeselskab A M B A	CVR-nr. 15215674	
Adresse: Hedevej 1, 7700 Thisted	P nr. 1000882329	
Kategori:	G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.	

THISTED KOMMUNE

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn	<input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn
	<input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
<ul style="list-style-type: none"> • Spildevand – mængde og indhold <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Ingen bemærkninger.		

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Vilkår 11	Vilkår om præstationskontrol af emissionsværdier for støv senest 6 måneder efter at et nyt røgrenseanlæg er taget i brug. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
Vilkår 12	Vilkår om præstationskontrol af emissionsværdier fra oliefyr senest 6 måneder efter revurderingen er modtaget. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærper i forbindelse med tilsynet, men der er meddelt 1 henstilling.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.