

Nymølle Stenindustrier A/S
Kastbjergvej 9A
8585 Glesborg

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 09-02-2021
Reference:
Tlf.:
E-mail:
Journalnr.: 08/24030

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Nymølle Stenindustrier A/S, Kastbjergvej 9A, 8585 Glesborg

Tilsynsdato: 21. december 2020
Fra virksomheden deltog: Gry Gasser Erlandsen og Jakob Qvortrup Christensen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Marie Ambye-Jensen (DMR)
Virksomhedens kontaktperson: Gry Gasser Erlandsen
Virksomhedens CVR-nr.: 48 88 54 11
Virksomhedens telefonnr.: 22 23 65 06
Virksomhedens mail-adresse: gge@nymoelle.dk
Antal ansatte i virksomheden: 2
Virksomhedstype: B52: Grusværk og stenknuseri

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. I år er tilsynet udført som digitalt tilsyn over telefon og virksomheden har efterfølgende fremsendt kvitteringer som dokumentation for tilsynet.

Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.


Generelt

Der knuses materialer fra nærliggende råstofgrav og sorteres og vaskes grus. Materialet sælges til vejmateriale, asfalt og cementværker. Der sælges ikke til private fra pladsen. Nymølle Stenindustrier A/S overtog virksomheden fra NCC i 2006.

Virksomheden har 2 ansatte, som er på pladsen 2 dage om ugen. På pladsen er der 2 knusemaskiner. Der er kun en gummiged og værkstedet er stort set ikke i brug. Svejseset og udsugningsanlæg hertil er ikke længere i brug. Laboratoriet er ikke længere i brug.

Virksomheden er ikke omfattet af et miljøledelsessystem.

Virksomheden har råstofftilladelse dateret den 4. juni 2020 og er derfor reguleret af denne tilladelse med tilhørende vilkår til miljøforhold. Regionen er tilsynsmyndighed. Virksomheden har sendt råstofftilladelsen til Norddjurs Kommune efterfølgende.



Norrdjurs Kommune er myndighed på de miljøforhold, der er beskrevet i olietanksbekendtgørelsen. Norrdjurs Kommune er myndighed på de miljøforhold, der vedrører afledning af spildevand og nedsivning. Vilkår herom er beskrevet i miljøgodkendelsen og er gældende.

Virksomhedens aktiviteter har tidligere været reguleret af miljøgodkendelse dateret den 7. feb. 1991, hvori der også er indskrevet en nedsivningstilladelse.

Norrdjurs Kommune har ved dette tilsyn truffet afgørelse om, at miljøgodkendelsen bortfalder, idet virksomhedens aktiviteter nu er reguleret af råstoftilladelsen. Dette gælder dog ikke nedsivningstilladelsen (afsnit 1.4), som er indskrevet i miljøgodkendelsen. Nedsivningstilladelsen er vedlagt dette brev.

Opsummering af miljøtilsynet

Norrdjurs Kommune indskærper følgende:

- Tankene fra år 1982 og 1986 skal sløjfes hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse af dette tilsynsbrev. Virksomheden skal straks herefter fremsende dokumentation til Norrdjurs Kommune.
- Tanken fra 1987 skal enten inspiceres (indvendig og udvendig) og tæthedsprøves eller sløjfes. Dette skal ske senest en måned efter modtagelse af dette tilsynsbrev. Virksomheden skal straks herefter fremsende dokumentation til Norrdjurs Kommune.
- Data skal ajourføres i BBR.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger i øvrig.

Affald

Miljøforhold herunder reguleres af råstoftilladelsen. Regionen er tilsynsmyndighed. Virksomheden skal til hver en tid følge kommunens regulativ om erhvervsaffald.

Virksomheden har efter tilsynet oplyst, at når der foretages service på maskinel herunder gummigeder i grusgraven, tager servicefirmaet affald (inkl. olieaffald) med.

Virksomheden har efter tilsynet fremsendt kvitteringer på afhentning af dagrenovation (RENO DJURS I/S) og småt brændbart (Marius Pedersen A/S). Norrdjurs Kommune har taget oplysninger til efterretning.

Råvarer

Miljøforhold herunder reguleres af råstoftilladelsen. Regionen er tilsynsmyndighed.

Støj

Miljøforhold herunder reguleres af råstoftilladelsen. Regionen er tilsynsmyndighed.

Luft

Miljøforhold herunder reguleres af råstoftilladelsen. Regionen er tilsynsmyndighed.

Spildevand

Miljøforhold herunder reguleres af nedsivningstilladelsen (gældende vilkår fra den tidligere miljøgodkendelse er vedlagt dette brev).

Virksomheden har en udendørs vaskeplads, hvor gummigeden vaskes. Pladsen er ikke overdækket. Afløb går til olie- og benzinudskiller. Efter olieudskilleren løber vandet til nedsivningsanlæg. Norddjurs Kommune gør opmærksom på at nedsivningstilladelsen forudsætter, at der udelukkende må ske vask af maskiner på pladsen. Der må ikke foretages reparation af hydrauliske systemer, olie-skift eller anden service af maskinerne på det udendørs areal.

Virksomheden vasker grus. En stor del af vandet recirkuleres. Overskydende vand nedsives fra en sø. I nedsivningstilladelsen fremgår det, at der ikke må tilsættes stoffer eller materialer der kan virke forurenende på grundvandet.

Tømning af olieudskiller foregår via den kommunale tømningsordning.

Virksomheden har efter tilsynet foretaget inspektion af olieudskilleren og fremsendt dokumentation herom. Oplysningerne er taget til efterretning.

Fyringsanlæg og olietanke

Der er i BBR noteret følgende tanke på virksomheden:

Volumen	Over/underjordisk	Etableringsår	Indhold	Bemærkninger
2.000	Overjordisk	2004	Diesel	OK
5.900	Overjordisk	1987 (33)	Diesel	Skal sløjfes
1.800	Overjordisk	1986 (34)	Motorolie	Skal sløjfes

Virksomheden har efter tilsynet fremsendt følgende oplysninger (og fotodokumentation) om tankene:

TANK	Nummer	Fabrikat	Volumen	Etableringsår	Bemærkninger
Powertank	146198	Roug	2000	2004	-
Generator tank	15912	Brande	4500	1982	Udskiftes med 5900 liter tank nu, tilbud indhentet
Brændstoftank	374860	Roug	6000	1986	Udskiftes med 5900 liter tank nu, tilbud indhentet
Motorolie	390192	Roug	1800	1987	Anvendes ikke længere og sløjfes nu

Jf. olietankbekendtgørelsen¹ gælder følgende:

Overjordiske ståltanke med volumen under 6.000 liter skal sløjfes senest 30 år efter etableringsåret.

For overjordiske tanke med et volume på 6.000 liter eller over er der ingen sløjfningstermin (såfremt tanken er fra efter 1970), men der er krav om tæthedsprøvning og inspektion. Tanke, der ikke er indvendigt korrosionsbeskyttede, skal minimum hvert 5. år inspiceres (indvendig og udvendig) og tæthedsprøves. Det fremgår af typegodkendelsesnummeret, om tanken er indvendig korrosionsbeskyttet eller ej. Er sidste ciffer 0, er tanken ikke korrosionsbeskyttet.

¹ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om olietanke

Norrdjurs Kommune indskærper derfor følgende:

- Tankene fra år 1982 og 1986 skal sløjfes hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse af dette tilsynsbrev. Virksomheden skal straks herefter fremsende dokumentation til Norrdjurs Kommune.
- Tanken fra 1987 skal enten inspiceres (indvendig og udvendig) og tæthedsprøves eller sløjfes. Dette skal ske senest en måned efter modtagelse af dette tilsynsbrev. Virksomheden skal straks herefter fremsende dokumentation til Norrdjurs Kommune.
- Data skal ajourføres i BBR.

Det gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR.

Jordforurening

Matriklen er kortlagt på vidensniveau V2 i JAR (jordforureningslovens arealregister). Vidensniveau V2 betyder, at Regionen har konstateret forurening på matriklen.

Egenkontrol

Miljøforhold herunder reguleres af råstoftilladelsen. Regionen er tilsynsmyndighed.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærpelser

Norrdjurs Kommune har ved sidste tilsyn henstillet, at olieudskilleren skulle efterses og dokumentation skulle fremsendes. Det blev påtalt igen ved dette tilsyn, og inspektionen er efterfølgende foretaget, og dokumentation herom er modtaget og taget til efterretning uden bemærkninger.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2020 kr. 333,22 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.


Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn² offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norrdjurs Kommune enten til adressen Norrdjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til hrje@norrdjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norrdjurs Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden for denne frist, vil Norrdjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven³, forvaltningsloven⁴ og miljøoplysningsloven⁵ sætter.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Marie Ambye-Jensen". The signature is written in a cursive style and is placed on a light blue rectangular background.

Marie Ambye-Jensen

³ Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

1.4 AFLEDNING AF SPILDEVAND I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSES-
LOVENS KAP. 3

Samtidig med godkendelse af virksomheden efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 meddeles tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 3 til nedsivning af grusvaskevand

1.4.1 Grusvaskevand

Nedsivningstilladelsen omfatter 100.000 m³/år svarende til indvundet vandmængde.

Nedsivningstilladelsen forudsætter, at der ikke i forbindelse med grusvaskningen tilsættes stoffer eller materialer, der kan virke forurenende på grundvandet.

Udledningen af grusvaskevandet i "nedsivningssøen" på ejendommen, matr.nr. 12 i, skal foretages, så der på intet tidspunkt sker overfladisk afstrømning af grusvaskevandet over arealer omkring "nedsivningssøen".

1.4.2 Overfladevand fra befastede arealer

Tilladelsen omfatter nedsivning af overfladevand fra det ca. 100 m² store befastede areal foran maskindepotet efter rensning i sandfang og oliedskiller. Tilladelsen forudsætter, at der ikke foretages reparation af hydrauliske systemer på køretøjer eller foretages olieskift på køretøjerne på det befastede areal udendørs. Ud over rengøring forudsættes andet service på materiel at foregå indendørs.

Det bemærkes, at nedsivningstilladelserne i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 3, jfr. § 11, stk. 3, til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, når det måtte vise sig ønskeligt af hensyn til miljøbeskyttelsen.