



Freia Forellen Eksport A/S
Smedegade 24
7200 Grindsted

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed Freia Forellen Eksport A/S

Adresse Smedegade 24, 7200Grindsted

CVR nr. 88441516

Dato for tilsyn Den 18.06.2024

Fra virksomheden deltog Jens Sillas Jensen

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen

19-06-2024

AMOT
Direkte tlf.: 7994 7559

Sagsnr.: GEO-2024-00128

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Boring
Boringen er ca. 40 meter dyb, se vedhæftede borerapport. Varde Kommune kan derfor ikke meddele tilladelse til, at boringen anvendes som havevandingsboring, da disse maksimalt må være 10 meter dybe.
Varde Kommune **henstiller**, at Freia Forellen Eksport A/S får boringen sløjfet af en brøndborer med A-bevis. Brøndboreren skal inden den **19. december 2024** indsende dokumentation for sløjfning af boringen.

Opbevaring af sæbe

Ved tilsynet var sæben opbevaret i nærheden af afløb til sandfang, OBU og opsamlingstank. En stor mængde sæbe i en OBU vil medføre, at den opsamlede olie opløses og udledes fra udskilleren. Varde Kommune **henstiller**, at sæbe opbevares, så der ikke er risiko for spild til OBU'en.
Det vil sige, at sæben enten opbevares på spildbakker eller i rum med tæt belægning, uden afløb og med opkant, så sæben ikke kan løbe ud af rummet. Det skal være muligt at opsamle spild svarende til mængden i den største beholder.
Frist for indsendelse af foto eller anden dokumentation for korrekt opbevaring den **19. december 2024**.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Datablade

Freia Forellen Eksport A/S sender inden den **3. juli 2024** en kopi af databladene på sæbe og desinfektionsmidler.

Side 2 / 3

Overjordisk olietank fra 1971

Varde Kommune **henstiller**, at tanken sløjfes hurtigst muligt.

Da tanken har overskredet sløjfningsterminen, er den ulovlig at anvende og dermed ikke omfattet af forsikring.

Dokumentation for sløjfning i form af et sløjfnings-skema skal sendes til Varde Kommune senest den **19. juli 2024**.

Hvis I ønsker at installere en ny tank, skal I forinden anmelde dette til Varde Kommune. Sammen med anmeldelsen skal I indsende en kopi af tankattesten. Sløjfnings- og anmeldelsesskemaer kan findes her:

<https://www.vardekommune.dk/olietanke>

Kloakplan og oplysning om sandfang

Hvis virksomheden har retvisende kloakplaner og specifikationer på udskilleranlægget, skal en kopi af disse sendes til Varde Kommune.

Type af virksomhed	H51
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ok, jævnfør § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Eneste relevante egenkontrolpunkt er nr. 2: Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Udtræk fra affaldsdatasystemet viser at spildolie er afleveret til godkendt modtager.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.



Risikoscore 2,80

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 6 timer.

Side 3 / 3

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk