



Shell Service
Mileparken 37 og Ring 4 nr. 50
2730 Herlev

9. september 2016
Journalnr. 163-2010-56395
CVR 32677150

Sendt på e-mail til:

lefre@live.dk og peter@bywulff.dk

Miljøtilsyn d. 23. august 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 23. august 2016 været på miljøtilsyn hos Shell Service Ring 4 nr. 50 og Mileparken 37. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn og Anja Neiegaard fra Herlev Kommune. Peter Wulff fra Lefre Energi ApS viste rundt, og på Shell Service Ring 4, nr. 50 deltog endvidere Stationsansvarlig, Christian Mortensen.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand og oplag af kemikalier.

Drift af Shell Service

Salg af benzin, diesel, kioskvarer og vask af biler.

Virksomhedernes generelle miljøforhold er beskrevet i de vedlagte tilsynskommentarer.

Tilslutningstilladelser

Prøvetagningsfrekvensen er nedsat til én prøve hvert 2. år på begge stationer. De sidste prøver er udtaget 3/8-2016. De overholder grænseværdierne i tilslutningstilladelserne for begge servicestationer.

Olieudskiller og sandfang tømmes af Leif M. Jensen 2-3 gange årligt efter belastning. De er senest tømt 20/10-2015, 22/2-2016 og 9/6-2016 på Ring 4, nr. 50 og 16/10-2015, 1/2-2016 og 20/6-2016 på Mileparken 37. Kvitteringer for tømning blev fremvist på tilsynet.

På tilsynet løftede vi dæksler og kiggede ned i olieudskillerne. Vi kunne ikke umiddelbart finde olieudskilleren, der hører til vaskehallen på Mileparken 37. Peter Wulff kontaktede Leif M. Jensen, og chaufføren oplyste, at han tømmer en olieudskiller ved vaskehallen på Mileparken 37.

I Herlev Kommunes byggesagsarkiv findes der en plan over afløbet fra vaskehallen, hvor der fremgår både sandfang og olieudskiller. Planen er vedlagt. I bedes oplyse, om afløbsplanen er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Herlev Kommune vurderer, at vilkårene i tilslutningstilladelserne for Shell Service Ring 4, nr. 50 og Mileparken 37 er overholdt, såfremt vaskehallen på Mileparken 37 er tilsluttet en olieudskiller.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Miljømedarbejder

Vedlagt:

Plan over afløbsforhold på Mileparken 37

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af BLB.