



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

Virksomheds navn/ ejer	Nord Energi A/S
Adresse	Ørstedsvej 2,
Dato for tilsyn	04.04.2018
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg > 3 stk.
CVR-nr.	30890418
Tilsynstype	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: 2		
04-04-2018	Indskærpelse	Spildolietank er ikke dobbeltvægget og desuden over sløjfningstermin
04-04-2018	Indskærpelse	Olieholdigt affald skal opbevares i egnet beholder beskyttet mod vejrlig.

Ejendommen er helt/delvis kortlagt på vidensniveau 1, dvs. at Region Nordjylland har formodning om, at aktivitet på ejendommen kan have medført en forurening. Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der har givet anledning til at undersøge, om der er forurening på ejendommen.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>