

Forsyning Helsingør
Att.: Lene Pedersen, lep@fh.dk
Rene Blumensaadt, reb@hofjb.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 06.02.2017
Sagsnr. 17/2011

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Hornbæk Varmeværk, Helsingør Kraftvarmeværk A/S
Virksomhedens adresse	Lille Evalds Vej 5, 3100 Hornbæk
CVR	32322735
Listepunkt	G201
Virksomhedstype	Varmeværk
Baggrund for tilsynet	Rutinemæssigt
Dato for tilsynet	3. februar 2017
Der er ført tilsyn med:	Alle aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Tillæg til tankattest mangler stadig
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej

Helsingør kommune var på rutinemæssigt miljøtilsyn på jeres varmeværk den 3. februar 2017. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og miljøbeskyttelsesloven generelt.

Nyt siden sidst og planer for fremtiden

Siden sidst er olien i tanken skiftet til gasolie.

I år vil I få skiftet den pumpe, der trykker fjernvarmevandet fra kraftvarmeværket til Hornbæk.

Olietanken

Jeg mindede jer igen om, at når I har fået etableret anoder i tanken, skal I sende kommunen et tillæg til tankattesten.

I fortalte, at der også er katodisk beskyttelse, og at dette system får et tilsyn af en sagkyndig hvert år. Vi aftalte, at I sender mig kopi af tilsynsrapporten.

I fører fortsat beholdningsregnskab for tanken, og I har monteret en elektronisk måler, der måler afstanden fra toppen af tanken til oliens overflade. Det er dog det problem, at tanken ligger 10 cm lavere i den ene ende end i den anden.

Emissioner til luft

I fortalte, at I har bestilt målinger af emissionen til den 14. februar 2017.

Støj

Jeres seneste målinger af støj viser, at I overskrider grænsen fra storstenen betydeligt. Vi aftalte derfor, at I sender en ansøgning, hvor I dels oplyser hvor mange timer, I forventer kedlerne vil være i drift og hvad det vil koste at dæmpe støjen. På den baggrund kan jeg lempe jeres grænser for støj.

I vil inden den 1. juni i år få skiftet vinduerne mod vest. Grunden til at det ikke er sket før er, at varmeakkumuleringsstanken skulle have stået netop her. Vinduerne er gamle og med enkelt lag glas.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette, så kom venligst med dem til mig inden den 20. februar 2017.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør