

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Ogstrupgårdsvej 12	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	Niels Aage Arve		
Mobil nr.	2222 9917		
CVR- nr.	30478878	P-nr.	1000883131
CHR- nr.	11444		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato	03-05-2021
Bedriftstype	H16a22		
Kalstrup 7	Krannestrup 1		
	Kaløvej 35		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
- Olietanke

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling vedr. olietank, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet:

Tilsynsdato	23-10-2025	Tilsynsførende	Mette Olesen
--------------------	------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
23-10-2020	Indskærpelser	5 års beholderkontrol	Efterkommet	27-10-2020
12-10-2023	Henstillinger	Sløjfning af nedgravet oiletank.	Meddelt	
08-11-2023	Henstillinger	Piletræsstubbe tæt på tanken graves op.	Meddelt	

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1985	200	1.080	Teltdug	27-10-2020	5	Krav om 5 årig beholderkontrol, da <100 m fra vandløb.
Gyllebeholder	01-06-1992	300	1.600	Teltdug	30-09-2022	10	
Gyllebeholder	01-06-1998	350	1.680	Teltdug	10-08-2018	10	
Gyllekanaler	01-06-1980	1	700				
Gyllebeholder	01-10-2012	750	3.000	Teltdug	02-11-2023	10	Byggeanmeldt i 2012, men opført i 2013, så skal først have kontrol i 2023.

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Gyllebeholder overdækket med teltdug.
Logbog over flydelag	
Fortanksniveau og spjæld	
Pumper og rør på gyllebeholder	
Barriere/Alarm på gyllebeholder	
Bemærkninger til gyllebeholder	

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	
Overdækning af ensilage	
Tilstand af ensilageanlæg	
Afløb fra ensilageanlæg	
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	

Udsprinkling af ensilage-saft	
Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	9,97
Flydende husdyrgødning	

Olietanke	
Olietanke	
Placering af olietanke	
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	Anlægsnr. 1. i BBR på Ogstrupgårdsvej 12 er en overjordisk olietank fra 1991. Da det er en ståltank før 2000, er olietanken meget sjældent indvendigt korrosionsbeskyttede. Sløjfningsterminen for denne type tank er 30 år, så den skulle have være sløjfet i 2021. Anlægsnr. 2 i BBR på Ogstrupgårdsvej 12 er en underjordisk olietank fra 1979. Den har typenummer 12-000, hvilket betyder, at der er tale om en cylindrisk ståltank, udvendigt belagt med polyester og ubehandlet indvendigt. Sløjfningsterminen for denne type af tanke er 40 år, så den skulle have været sløjfet i 2019.
Registreret i BBR	
Fyringsanlæg og rør-føring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.

	Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.
--	--

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	3
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,07