

Grindsted El- Og Varmeværk II
Grønningen 1
7200 Grindsted



CVR: 25525795

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af etablering af 15 MW elkedel på Grønningen 1, 7200 Grindsted

Dato: 14. februar 2023

JPH Energi har den 22. december 2022, på vegne af GEV varme A/S, ansøgt Billund Kommune om godkendelse af et projekt med installering af en 15 MW elkedel på varmemærket på Grønningen 1, 7200 Grindsted.

Teknik og Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 23/312

Sagsbehandler:
Heidi Malene Forsom
hmf@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på: billund.dk/borger/digital-post

Beskrivelse af projektet

Værket på Grønningen 1 råder i dag over følgende produktionsanlæg:

- Gasmotor på 5,9 MW
- 2 stk. gaskedler på hver 6,1 MW

Kedlerne på Grønningen står for spidslast og dækker et behov for hurtig start med relativ kort driftstid. Driftstiden har været på ca. 620 timer pr. år.

Projektet omfatter etablering af en ny 15 MW elkedel.

Det er oplyst, at elkedlen placeres indendørs i eksisterende bygning. Elkedlen erstatter varmeproduktionen fra gaskedlerne. Gaskedlerne bevares som nødlast. Der er ingen udledning af vand eller stoffer fra elkedlen, og den har intet nævneværdigt støjbidrag.

Billund Kommunes vurdering og afgørelse

Da elkedlen erstatter driften af gaskedlerne, forventes det, at den samlede emission fra anlægget vil reduceres med etableringen af elkedlen. Gaskedlerne bevares kun som nødlast, og i den fremtidige drift af anlægget er gaskedlerne således ikke medregnet. Da den placeres indendørs, og ikke har noget nævneværdigt støjbidrag, forventes det også, at støjforholdene omkring anlægget vil forblive uændrede.

Det er kommunens samlede vurdering, at etableringen af den nye elkedel, ikke kommer til at indebære en forøget forurening i forhold til det allerede godkendte anlæg.


På grundlag af de indsendte oplysninger, er det kommunens vurdering, at det nye anlæg kan rummes indenfor vilkårene i den eksisterende revurdering af miljøgodkendelsen af 12. december 2016.

Elkedlen kan derfor etableres uden forudgående godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven's § 33.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 61 i Godkendelsesbekendtgørelsen². Afgørelsen offentliggøres på Danmarks Miljøadministration www.dma.mst.dk samt på Billund Kommunes hjemmeside den 17. februar 2023.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Heidi Malene Forsom
Miljømedarbejder

Kopi til:

Tjæreborg Industri A/S, att. Daniel Stage, d.stage@tji.dk

¹ LBK nr. 5 af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse

² Bek. nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.