

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 11-03-2026

Lykkegården
Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn: Søren Skovgaard Revsbeck, Lykkegården
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Kampagne tilsyn. Der er ført tilsyn med opbevaring af
gylle og opbevaringskapacitet

Var tilsynet varslet? Ja

Baggrund for tilsynet: Andet

CHR nr.: 29577

CVR nr.: 41478454

P nr.: 1025990516

Landbrugstype:

H § 12, stk. 1: Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug større end 250 DE

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 24-02-2016
Godkendte/tilladte dyreenheder: 736,2 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

| Dato | Type | Kommentar | Status |
|------------|-------------|--|-----------------------------|
| 30-01-2024 | Henstilling | Reserve-dieseltank fabrikeret i 1980-erne skal straks sløjfes eller bortskaffes | Meddelt (ikke kontrolleret) |
| 30-01-2024 | Henstilling | Der skal friholdes en mindst 2 meter bred randbelægning omkring ensilageopbevaringsanlægget. | Meddelt (ikke kontrolleret) |
| 17-03-2026 | Henstilling | 1000 m ³ stor beholder på Godthåbsvej 7 skal straks tilmeldes beholderkontrol. | Meddelt |

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
|--|---|
| Miljøgodkendelse /-tilladelse | § 12 miljøgodkendelse af 15. juni 2012 og tillæg nr. 1 til godkendelsen af 24. februar 2016. |
| Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør) | Der er 2 gyllebeholdere på husdyrbruget. Begge beholdere har dykket indløb. Ingen fastmonterede pumperør til tømning af beholderne. |
| Beholderkontrol | 4042 m ³ stor gyllebeholder fra 2009 blev kontrolleret uden bemærkninger den 20. januar 2020. Beholderen skal kontrolleres hvert 10. år. 1935 m ³ stor beholder fra 1993 blev kontrolleret uden bemærkninger den 3. juni 2021. Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år og skal tilmeldes ny beholderkontrol. Den 1000 m ³ store beholder på Godthåbsvej 7 er senest kontrolleret i december 2013. Beholderen er en del af husdyrbrugets opbevaringskapacitet og skal kontrolleres hvert 10. år. Beholderen skal straks tilmeldes beholderkontrol. |

| Kontrolpunkt | Bemærkning |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet og -aftaler | <p>Opgørelse m.m. fra 2023 dokumenterer tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne beholdere samt leje af beholdere på Fjordvej 10B og Tørslevvej 3. Ifølge det seneste gødningsregnskab for planperioden 2024/2025 har dyreholdet været omtrent samme størrelse som i opgørelsen over opbevaringskapacitet fra 2023, og husdyrbruget råder fortsat over de samme beholdere.</p> <p>Det blev oplyst, at der afsættes gylle til opbevaring hos andet landbrug.</p> <p>I forbindelse med kampagnetilsynet blev alle ejede og lejede beholdere besigtiget lige før udbringningssæsonens start. Der var på dette tidspunkt stadig ledig kapacitet i nogle af beholderne på andre ejendomme. Ingen ledig opbevaringskapacitet på Voer Færgevej 68.</p> |
| Fast overdækning på beholdere/flydelag | <p>Der er flydelag af halm i beholderne. I beholderen på Tørslevvej 3 var der dog nogle områder uden flydelag, som bør suppleres med mere halm.</p> <p>Der er etableret teltoverdækning på den største af beholderne på Godthåbsvej 7. Beholderen anvendes til biogas-gylle.</p> |
| Krav om gyllealarm og beholderbarriere | <p>Den mindste beholder på Voer Færgevej 68 er omfattet af reglerne om beholderalarm og -barriere.</p> <p>Der er stillet vilkår om, at beholderen maksimalt må fyldes til jordoverfladen (halvt fuld), således at jorden omkring beholderen fungerer som barriere. Ved tilsynet vurderes beholderen at være fyldt til terrænniveau.</p> <p>Der er gyllealarm på beholderen.</p> |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljøriskovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen, Miljøsagsbehandler
 Tel: 24485340
 E-mail: anje@norddjurs.dk