



Tankområde Korsør

Skovåsen 55

4220 Korsør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 25.11.2020 foretaget et varsel, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos Tankområde Korsør på Skovåsen 55.

17. december 2020
Sagsnr.: 2020-153195

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mobil tlf. 51 83 87 03
Mail:lyncr@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljøsagsbehandler

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft fra Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Thomas Gert Kristensen - FES, Jan Rasmussen – daglig leder og Stig Vestergaard - Drift koordinator

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'C201 Oplag af mineralolieprodukter >2.500 tons Ingen': (Kategori: 1b) C201

Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
309b	2001153	KORSØR MARKJORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser	Arsenalvej 55	9800 Hjørring	Nej

Betalers adresse	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring		
CVR- / P-nummer	38683322		
Etableringsdato	14.04.2008		
Godkendelsesdato §33	15.10.2018		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Tankområdet oplagrer marinagasolie for søværnet - Afleverer til flådestationen via rørledninger gennem byen (rørledningen kontrolleres af Miljøstyrelsen) - Bygningen er ubemandet – der foregår et tilsyn en gang ugentligt - Der er 4 våde lagertanke - Olien opbevares i disse tanke, som tjekkes for erosion hvert 4. år hver tømning - Hvert 10./12. år laves der en grundig gennemgang af alt af et uvildigt firma - Bygningen har støbt gulv uden afløb

Gældende afgørelser

Reg. dato	Gruppe	Beskrivelse
05-09-2018	Godkendelser	Miljøgodkendelse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	<ul style="list-style-type: none"> - Dagrenovation: tømmes dagligt - Tankrensning: Hentes af slamsuger hvert 4. år ved tømning. Dokumentation heraf kunne ikke fremvises på besøget. - Olieudskillere: Tømmes af ISS én gang årligt. Sidst tømt den 1. oktober 2020 af JS Alfa Specialaffald. 5 olieudskillere á 200 L. Dokumentationen blev fremvist ved forlangende.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationssystem - Udsugning til slibemaskine

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sanitært spildevand	- Tilkoblet den offentlige kloak.
Andet	- Lukket system til dræn.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	<ul style="list-style-type: none"> - Der er 5 udskillere på tankområdet. - Udskillerne er tilsluttet automatisk overvågning, så evt. lækage bliver meldt og ordnet med det samme.

Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Klassifikation	Etab. år	Indhold	Placering
309b	2001153	Tank	1994	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	Nedgravet
309b	2001153	Tank	1981	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	Nedgravet
309b	2001153	Tank	1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	Nedgravet

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	- Der forekommer ikke støj i den daglige drift.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugtemission	- Ingen lugtgener på området