



## Rapport for miljøtilsyn hos 7-eleven/Shell, Øster- gade 27, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	13.11.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98170320	<b>CVR nr.</b>	30259157
<b>E-mail</b>	711dk496@7-eleven.dk	<b>P. nr.</b>	1017167762

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretur-systemet fremsendes til tilsynsmyndigheden.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender inspektionsrapporter udført i 2018 for alle 4 brændstoftanke.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal anmelde gamle olietanke til Aalborg Kommune.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er med i 7-eleven og Shellkæderne. Der er ikke ændret på virksomhedens aktiviteter, indretning eller drift siden sidste tilsyn. Der drives servicestationsaktivitet, vaskehal samt pusleplads for biler.</p> <p>Virksomheden har åbent i tidsrummet fra 6 – 23 på hverdage og fra 7 – 23 i weekenderne. Der er 2 ansatte omregnet til fuld tid.</p> <p>Vaskehallen kan benyttes fra 7 – 22.</p> <p>Butikken opvarmes med elvarme (aircondition).</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	6 - 23	7 - 23	7 - 23
	Miljøledelse			
	Nej			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Oliefyr			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							

Rumopvarmning:
El

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der blev fremvist dokumentation for, at oliefyr er koblet fra skorsten d. 7. november 2019.
Luft, afkast	Virksomheden har et afkast fra det gamle oliefyr. Afkastet har ikke været i drift siden sidste tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der var ikke lugtgener ved tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Egenkontrol udføres hvert kvartal af Bjarne Jensen. Journal for udført egenkontrol af dampretursystem blev fremvist ved tilsynet. Sidste kontrol foretaget d. 16. november 2019.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet kunne ikke fremvises ved tilsynet. Dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer
2	Kompressor		Lyddæmpende kasse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjklude: til- og frakørsel til tankstation og vaskehal, kompressor, støvsuger ved pusleplads og vaskehal.</p> <p>Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørring foregår altid med lukket port. Der er automatisk portlukke. Driften af vaskehallen vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9.</p> <p>Kompressor står udendørs i lyddæmpende kasse.</p> <p>Under tilsynet var der intet at bemærke vedr. støjgener.</p>

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Salg af brændstof				Olieudskiller
1	3	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevandet fra vaskehallen passerer et sandfang på 5000 liter og en koalescensolieudskiller med en kapacitet på 8 l/s, mens spildevand fra påfyldningspladsen passerer en koalescensolieudskiller med en kapacitet på 6 l/s.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der vaskes ca. 8500-9000 biler om året. Virksomheden bruger svanemærkede vaskeprodukter fra Istobal. Alle produkterne er uden A- og B-indholdsstoffer.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladsen og salgspadsen ledes gennem olieudskillere.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en gammel tilslutningstilladelse fra 12. februar 1990.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt betonbelægning med afløb til olieudskillere, hvor der foretages manuel vask med spand.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 2 olieudskillere ved henholdsvis afløb fra vaskehal og salgspads/påfyldningspladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømning foretages af Leif M Jensen. Udskiller og sandfang ved vaskehallen tømmes 2 gange årligt. Udskiller ved påfyldningspladsen tømmes 1 gang årligt. Rapporter fra 2019 for tømning af begge olieudskillere blev fremvist ved tilsynet.  Inspektion og funktionsafprøvning af alarm foretages af Wennstrøm. Rapport fra 2019 for udført kontrol blev fremvist ved tilsynet.

## Tankoplysninger i BBR

Matr.n r.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
204a				Fyringsgasolie		Ukendt		Tanken er afblændet	
204a			1961	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk	1982	Tanken er afblændet	
204a	1990	1256	1990	Fyringsgasolie	30.000	Nedgravet/underjordisk			
204a	1979	245169	1979	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk			
204a	1990	1316	1990	Fyringsgasolie	30.000	Nedgravet/underjordisk			
204a	1990	423398	1990	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk			
204a	1982	294356	1982	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet/underjordisk			
204a	1973	171944	1973	Fyringsgasolie	10.000	Nedgravet/underjordisk			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har 3 nedgravede olietanke.</p> <p>En tank til fyringsolie til opvarmning af virksomheden på 2500 liter fra 1990 fra firmaet Roug A/S med godkendelses- og typenummer G01000/423398.</p> <p>Der er to 30.000 liters tanke til benzin- og diesel fra 1990 fra firmaet Brande Beholder- og Kedelfabrik med godkendelses- og typenummer G12003/1316 og G12003/1256. De to tanke er opdelt i rum på hver 15.000 liter.</p> <p>I de 4 15.000 l tanke er der:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V-power, benzin</li> <li>2. Diesel</li> <li>3. Blyfri 95, benzin</li> <li>4. V-power, diesel.</li> </ol>
Olietanke, registrering i BBR	Alle 3 virksomhedens tanke er registreret i BBR. Derudover er de registreret 3 andre tanke i BBR. Bjarne Jensen har ikke kendskab til disse tanke. Virksomheden skal kontakte Aalborg Kommunes BBR kontor og sørge for at BBR oplysninger bliver opdateret. Det er ejerens ansvar, at oplysningerne om ejendom i BBR er korrekte.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der var ikke tegn på utætheder af belægninger.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Alle 4 brændstoftanke er inspiceret og tæthedsprøvet i 2018. Der blev aftalt, at virksomheden fremsender tankinspektionsrapporter til tilsynsmyndigheden.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab for alle 4 brændstoftanke blev fremvist i forbindelse ved tilsyn. Der blev ikke konstateret afvigelser.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Diesel				Ståltank		Nedgravet tank	2019
Benzin				Ståltank		Nedgravet tank	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra Istobal: Koncentreret shampoo med insekt- og fælgrens, skum, shampoo, fælgrens, shampoo til spandevask, tørrehjælp, voks og supershine polering. Alle vaskeprodukter er svanemærkede.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares på spildbakker i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen.

## Affald

Affaldsart	Op lag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærk- ninger
			Type	Volu- men (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	HCS		
Olieudskillere og sandfang			Ikke rele- vant		Ikke relevant	Leif M Jensen		
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	HCS		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har 2 containere til pap/papir og brændbart affald. Containere tømmes af HCS. Fra d. 1.12.2019. virksomheden skifter til Nordjysk Forretnings- & Industri Renovation. Fremadrettet vil der være 3 containere hhv. til pap/papir, brændbart affald og madaffald.
Affald, farligt	Der forekommer fraktionen slam fra tømning af olieudskillere og sandfang. Tømning foretages af Leif M Jensen A/S.
Affald, bortskaffelse	Der blev oplyst, at virksomheden har opsugningsmateriale (kattegrus) til at opsamle eventuelle brændstofspild. Virksomheden er blevet informeret om, at brugt opsugningsmateriale er farligt affald og skal bortskaffes til godkendt modtager.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden ligger tæt (~25 m) ved boliger.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 1.2.D7 Østergaade m.fl. Området er omfattet af lokalplan BPV NK5, som er udlagt til boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal og egenkontrol udføres som påkrævet og gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Under tilsynet blev samtaleskema for bæredygtighed gennemgået. Virksomheden udskifter løbende belysning til LED-pærer og bruger genbrugsvand til undervognsskyl i vaskehal. Derudover er der udskiftet frostskebe for at reducere elforbrug. Der anvendes miljømærkede vaskeprodukter.

