



Tilsynsrapport

Virksomhed	Skovlund Varmeværk
Adresse	Nørremarken 20, 6823 Ansager
CVR nr.	14454918
Dato for tilsyn	Den 13.05.2024
Fra virksomheden deltog	Karsten Kristensen, Skovlund Varmeværk.
Tilsynet udført af	Jonas Tjørnelund, Varde Kommune.
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	<p>Virksomheden har etableret et flislager på et areal foran kontoret. Arealet er på cirka 100 m². Varde Kommune indskærper vilkår 5 i miljøgodkendelse af 13. januar 2016 om, at "Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. Porte til aftipningshallen eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.". Flislageret på forpladsen skal senest være bortskaffet 15. august 2024.</p> <p>Virksomheden skal jf. vilkår 23 udføre præstationskontrol på fliskedlen 1 x årligt. Virksomheden har ikke tidligere udført dette. Varde Kommune indskærper, at der skal være udført præstationskontrol på fliskedlen efter vilkår 23 senest d. 1. november 2024. Grunden til den lange frist er, at der først kan udføres præstationskontrol når kedlen anvendes fuldt igen til den nye fyringssæson.</p>
Type af virksomhed	G202
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald,

14-05-2024

JTJR
Direkte tlf.: 7994 6055

Sagsnr.: GEO-2024-03791



spildevand, olietanke.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

Side 2 / 2

Resultaterne af egenkontrollen

Virksomheden udfører egenkontrol efter bestemmelserne i miljøgodkendelsen. Der mangler at blive udført præstationskontrol på fliskedlen, se indskærpelse ovenfor.

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.

Risikoscore

4,00

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Jonas Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk