



Fjernvarme Horsens A.m.b.A.
Østergade 14
8700 Horsens

CVR: 66166228

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR

CHR M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09.02.08-K08-1-07

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 20.05.2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på Fjernvarme Horsens A.m.b.A..

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens² § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: MCP, Mellemstore fyringsanlæg

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som led i kommunens almindelige miljøtilsyn. Der er udført et basistilsyn - dvs. en samlet vurdering af virksomhedens miljøtilstand.
Blev der konstateret jordforurening?	Der blev ikke konstateret visuelle tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på egenkontrol	Virksomheden har haft overskridelse af en emissionsgrænseværdi for kedel 3. Kedlen er nedklassificeret til nødlastkedel og skal således ikke længere overholde emissionsgrænseværdier, jf. MCP bekendtgørelsen.

Tilsynet er udført af: Rikke Cochran

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 5](#) af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse.

² Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.