



SKÆRBÆK FJERNVARME A.M.B.A.
Læssevej 7
6780 Skærbæk

**Myndighed - Teknik &
Miljø**

Tlf. +45 74 92 80 27
Mobil +45 61 15 93 89
E-mail kiped@toender.dk

Sagsnr.:
09.20.20-P19-9-23

15. juli 2024

Meddelelse om registrering af anmeldt bestående mellemstort fyringsanlæg

Tønder Kommune har modtaget jeres anmeldelse den 21. august 2023 af et bestående mellemstort fyringsanlæg, en flisfyret kedel med en indfyret termisk effekt på 5,5 MW. Anlægget er placeret på **Læssevej 7, 6780 Skærbæk**. Vi har den 29. august 2023 kvitteret for modtagelsen.

I har søgt dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv og dispensationen får I særskilt, samtidig med denne registrering.

Vi har registreret anmeldelsen.

Efter en gennemgang af anmeldelsen og de supplerende oplysninger er det vores vurdering, at det anmeldte kan drives uden supplerende eller skærpede krav, bortset fra dispensation for støvgrænseværdier.

Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen og supplerende oplysninger og de relevante bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1408 af 27. november 2023 (MCP-bekendtgørelsen).

Det anmeldte kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i MCP-bekendtgørelsen.

Kravene gælder fra 1. januar 2025.

Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.



Tønder Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer os i på et senere tidspunkt, at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger. Dette i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

Bortfald af vilkår i miljøgodkendelse pr. 1. januar 2025

Den 1. januar 2025 bortfalder følgende vilkår i gældende miljøgodkendelse af 10 november 2011 (*Miljøgodkendelse samt revurdering af eksisterende godkendelse af 10. november 2011*):

Vilkår nr. 1, 3, 4, 11, 13, 25 og 26 bortfalder.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af varmeværket offentliggøres på Digital Miljø-administration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP-bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggets nominelle, indfyrede termiske effekt er: 5,5 MW.
2. Anlæggets type er: Andet mellemstort fyringsanlæg.
3. Brændslet er udelukkende: Flis.
4. Driftsstart: 2011.
5. Virksomhedens NACE-kode: 35.30.00.
6. Forventede antal driftstimer: 4.200 timer. Gennemsnitlig belastning: ca. 5,5 MW.
7. Ikke relevant.
8. Anlægget ejes af Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a., Læssevej 7, 6780 Skærbæk. Anlægget er placeret på denne adresse.

Præstationskontrol – normal drift

Det anmeldte fyr er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget. Af § 22 stk. 2, fremgår, at første præstationskontrol for bestående anlæg på mere end 5 MW skal udføres inden den 1. maj 2025.

Herefter skal et bestående mellemstort fyringsanlæg som dette, udføre præstationskontrol som angivet i § 27.



Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til os, så snart den foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

Aktindsigt

I har til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klage

Denne afgørelse kan ikke påklages, fordi der er tale om en konstaterende afgørelse. Det betyder, at der er tale om en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende miljøkrav i MCP-bekendtgørelsen fra 1. januar 2025. Denne meddelelse om registrering er derfor ikke omfattet af regler om partshøring og klageadgang.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Tønder Kommune sender jer derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling.

Har I spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kirsten Pedersen

Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik & Miljø

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk