

Morten Knudsen Stål og Maskinteknik ApS
Auningvej 89C
8961 Allingåbro

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 24-03-2022
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 17/8468

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Morten Knudsen Stål og Maskinteknik, Auningvej 89C, 8961 Allingåbro

Tilsynsdato: 10/3 2022
Fra virksomheden deltog: Morten Knudsen, ejer
Torben Sørensen, malerformand
Ole, serviceafdeling
Dorthe Dahl, miljørådgiver
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge, miljømedarbejder
Virksomhedens kontaktperson: Morten Knudsen
Virksomhedens CVR-nr.: 31185874
Virksomhedens telefonnr.: 87867800
Virksomhedens mail-adresse: Kontor@staal-maskinteknik.dk
Antal ansatte i virksomheden: Ca. 15
Virksomhedstype: Maskinværksted > 1000 m²
Miljøledelse: Nej

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden beskæftiger sig med specialopgaver indenfor smede- og maskinfaget (drejning, boring, savning, fræsning, høvling, slibning og svejsning). Der arbejdes kun i sort stål.

Kunderne er isæt inden for råstofindustrien.

Der er to vådmalekabiner på stedet og et rum til sandblæsning. Der sandblæses hovedsageligt på nylavede konstruktioner for at få rustskaller mm. af, som forberedelse til galvanisering eller malerarbejder. Der kan en sjælden gang imellem ske sandblæsning af ældre malede emner, fx gamle maskiner der skal renoveres.

Der er anlagt en lagerplads syd-vest for produktionsbygningerne, hvor der også er et kontor. Der skal oplagres maskindele som opkøbes, renoveres og sælges. Man har netop lejet et endnu større areal af Norddjurs Kommune, som også skal anvendes til lagerplads. Der er tidligere sket modtagelse af byggeaffald og knusning af dette, men det vil ifølge Morten Knudsen ikke ske fremadrettet. Det knuste beton er anvendt/skal anvendes til bund på oplagringsplads.

Virksomheden har egne lastbiler.

Ved tilsynet blev der tegnet en skitse over hvad der er i de forskellige bygninger. Denne journaliseres særskilt på sagen.

Opsummering af miljøtilsynet

- Virksomheden skal sørge for at der laves en anmeldelse jf. branchebekendtgørelsen for denne type virksomhed. Frist sættes til 1. juli 2022.
- Placering og indretning af alle olie og brændstoftanke skal leve op til branchebekendtgørelsens § 32 senest ved anmeldelsestidspunktet
- Det indskræpes at Adblud tanke indrettes så de lever op til kommunens foreskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Regulering af virksomheden

Der er aldrig meddelt miljøgodkendelse til virksomheden, da der kom en ny branchebekendtgørelse kort tid efter der var ansøgt om miljøgodkendelse. Der er dog heller ikke anmeldt efter denne bekendtgørelse, hvilket Norddjurs Kommune ikke har fået orienteret om at der skulle ske.

Ved dette tilsyn er sagen drøftet og det er gjort klart at Morten Knudsen Stål og Maskinteknik, via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø, skal få anmeldt virksomheden. Første gang der anmeldes, skal der laves en fuld anmeldelse, som skal beskrive alt hvad virksomheden har af maskiner, processer, aktiviteter, indretning mm.

Norddjurs Kommuen skal bede om at der snarest muligt og senest om 3 måneder foretages en anmeldelse jf. § 4 i Bekendtgørelse nr. 1477 af 12/12 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges).

Der var forud for tilsynet søgt data i ADS, som blev gennemgået ved tilsynet. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type	Transportør/indsamler	Modtager/behandling	Dokumentation
Brugt sandblæsnings-sand	Proces- og kemiteknik ApS	Godkendt nyttiggørelsesanlæg	ADS
Oliefilter	Marius Pedersen	Marius Pedersen A/S Division Farligt affald	ADS

Spildolie	Marius Pedersen	Marius Pedersen A/S Division Farligt affald	ADS
Jern og metal	-	Henriks Produkt Orlas Produkt Eller andre godkendte	ADS
Pap	Brdr. Fisker	Stena Recycling A/S	ADS
Plast	Brdr. Fisker	Stena Recycling A/S	ADS
Brændbart	Brdr. Fisker	Forbrænding	-
Spraydåser og olieslan- ger	Kører selv	Genbrugspladsen	-
Dagrenovation	Kommunal ordning	Forbrænding	✓

Opbevaring af spildolie sker i en container indrettet med spildbakker (se billede 1).



1 Opbevaring af farligt affald og andet flydende olie/kemikalie

Opbevaringen lever op til Norddjurs Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikaler samt branchebekendtgørelsens § 31, stk. 5.

Råvarer

Der indkøbes smørelolie i 200 liters tromler. Tromlerne opbevares på spildbakker.

Der indkøbes kølesmøremiddel, som dog kun anvendes på 1 drejebænk og en fræser.

Desuden gas til svejsning, svejsetråd, stål, sand og maling samt brændstof til truck og lastbiler.

Diesel til trucks og lastbiler findes i to olietanke placeret i en container (se billede 2), som står på en plads med belægning af SF sten. Denne belægning er ikke tæt. Miljømyndigheden anbefaler at tankning sker på en impermeabel belægning, således at evt. spild/dryp ikke kan sive til jorden.

Ifølge branchebekendtgørelsens § 32, gælder følgende det at:

"Overjordiske tanke til fyringsolie og mortorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal

eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen."

Den nuværende indretning med dieseltankene lever ikke op til ovennævnte krav og Norddjurs KOMMUNE skal således gøre opmærksom på at I bør indrette tankene således at de gør det, snarest muligt og senest ved anmeldelsestidspunktet.



2. Dieseltanke i container



3 AdBlue i pallettanke i container

Ved tilsynet blev virksomhedens fyringsolietanke og dieselolietank til malerkabine ikke set og det blev derfor heller ikke noteret hvilke underlag de er opstillet. I bør sikre at de også lever op til § 32. Vær især også opmærksomme på at det også gælder påfyldningsstude, ikke kun aftapningsanordninger.

I samme container som der var dieseltanke, var der også opstillet pallettanke med AdBlue (se billede 3). AdBlue er ikke reguleret i branchebekendtgørelsen, men af Norddjurs Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier, som kan findes her: https://www.norddjurs.dk/media/6452270/Forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier_marts-2019.pdf

Ifølge forskriften skal kemikalier også opbevares så der ikke kan ske lækage eller spild der kan medføre forurening af jord, grundvand, overfladevand, luft eller kloak- eller regnvandssystem. Se §§ 6-10 i forskriften.

Det er Norddjurs Kommune vurdering af nuværende oplagring af Adblue ikke lever op til bestemmelserne i forskriften og indskærper derfor at I snarest muligt og senest ved anmeldelsestidspunktet sikrer at dette sker.

Støj

Der blev ikke konstateret væsentlig støj under tilsynet. Støjkilder er hovedsageligt internt kørsel og til- og frakørsel. Kompressor og det største ventilationsanlæg er placeret indenfor. Virksomheden har skel til beboelser, hvilket kræver at der vises hensyn i forhold til naboer. Hverken virksomheden eller kommunen har modtaget klager over støj.

Luft

Ved kommende anmeldelse efter branchebekendtgørelsen, vil der blive redegjort for luftemissioner fra fx malerkabine, sandblæsning. Af den årsag blev emnet ikke drøftet på tilsynet. Det blev dog oplyst

at der anvendes kølesmøremiddel på 1 drejebænk og 1 fræser. Der skal ved anmeldelse vurderes om de processer giver anledning til olietågeaerosoler og lever op til §6 og § 7 i bekendtgørelsen. Hverken virksomheden eller kommunen har modtaget klager over luft (røg og/eller lugt).

Reparation under halvtag

Ved tilsynet blev der set, at der foretages reparation af kørende materiel under halvtag på en belægning af SF sten. Virksomheden oplyste at de foretager reparationer på egne og andres kørende materiel og egne lastbiler.



Pladsen bar præg af gentagne spild. Der kunne ses oliepletter flere steder. Det kan ikke udelukkes at der kan være sket en jordforurening, da en belægning af SF sten ikke er tæt. Norddjurs Kommune ønsker at drøfte forholdene omkring pladsen, og brug af denne til reparationer, med virksomheden, på et opfølgende tilsyn/møde snarest muligt.

Spildevand


Virksomheden har en vaskeplads til egne lastbiler og kørende materiel. Pladsen er indrettet med afløb til sandfang og olieudskiller. Der er endnu ikke meddelt tilslutningstilladelse til afløbet. Når Norddjurs Kommune kommer til det, vil I blive kontaktet for oplysninger om vandforbrug, sæber mm.

Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsskema og er sidst tømt d. 9/12 2021.

Fyringsanlæg og olietanke

Både tanke til brændstof og fyringsolie skal være anmeldt til kommunen og dermed registreret i BBR. Pt. er følgende tanke registreret i BBR:

- Tek 2: Overjordisk tank på 1800 liter fra 2011 (med fyringsolie)
- Tek.3: Overjordisk tank på 1200 liter fra 2010 (med diesel)



Umiddelbart har virksomheden 2 tanke til fyringsolie og 3 til diesel. I bedes sikre at I får anmeldt sløjfede tanke og etablerede tanke på www.bygogmiljoe.dk således at BBR kommer til at stemme overens med forholdene.

Bygningerne er i BBR registreret som uopvarmede. I bedes give besked om hvad fyringsolietankene bruges til - hvilke bygninger/rum der opvarmes.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet set tegn på spild under halvtag, hvilket bliver drøftet på et opfølgende møde.

Egenkontrol

Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår, men der kommer egenkontrolvilkår så snart der er anmeldt efter branchebekendtgørelsen.

Håndhævelser

Norrdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Henstillinger

Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norrdjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.

Indskærpelse


Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2022 kr. 440,78 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.



Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til lisbr@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den **7/4 2022** inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger