



Nordic Oily Waste  
Strandlodsvej 6A, 3  
2300 København S

## Indskærpelse af vilkår 7.8: sikring af afløb mod spild

Hermed indskærpes vilkår 7.8 i Nordic Oily Wastes miljøgodkendelse, seneste version af 21.okt. 2021, edoc 2019-0259460-8:

*Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd eller lignende tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er).*

*Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:*

*- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således*

*- at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.*

Konkret har Københavns Kommune ved flere miljøtilsyn påtalt, at afløbene for regnvand ved tankgården mellem G-vej 3 og kaj 1 ikke er sikret mod spild. Årsagen er at pladsen for læsning og losning af tankbiler ligger henholdsvis lige ved og lige ovenfor afløbene for regnvand. Spild af farligt, flydende affald vil derfor let kunne løbe til Prøvestenens regnvandsledning.

Ved seneste tilsyn d. 10. jan. 2024 har Københavns Kommune atter påtalt forholdet. Nordic Oily Waste oplyste, at planer for sikring af afløbene mod spild var under udarbejdelse, se tilsynsnotat af 3. juni 2024 (Nordic Oily Waste er blevet hørt om notatets konklusioner, men har ikke svaret). Københavns Kommune kan derfor ikke se dokumentation for at sikringen er planlagt eller igangsat.

Da

1. Nordic Oily Waste ikke aldrig har fulgt op på Københavns Kommunes henvendelser om dette,

3. juni 2024

Sagsnr.  
2024-0203585

Dokumentnr.  
2024-0203585-1

Sagsbehandler  
Johan Galster  
Tlf 2630 0648

Bygge-, Parkerings- og Miljø-  
myndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

2. Spild af affald til jord/asfalt er en relativt hyppigt forekommende hændelse
3. Slangesprængning med spild til følge også er relativt hyppigt forekommende,

indskærper Københavns Kommune vilkår 7.8 med en kort frist for gennemførelse af sikringen.

**Frist for sikring af afløbene mod spild, jf. vilkår 7.8: 3. juli 2024**

Da forholdet er omfattet af et vilkår i Nordic Oily Wastes miljøgodkendelse, er indskærpelsen ikke omfattet af klageret efter miljøbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen  
Johan Galster  
Akademiingeniør

cc. Nordic Oily Waste, Kaj 1, Prøvestenen, 2300 København