



## Tilsynsrapport

<b>Virksomhed</b>	Outrup Varmeværk Amba
<b>Adresse</b>	Centrum 2, 6855Ovtrup
<b>CVR nr.</b>	11325319
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 13.06.2023
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Brian Jessen og Flemming Christiansen, Outrup Varmeværk
<b>Tilsynet udført af</b>	Jonas Tjørnelund
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	<p>Varde Kommune indskærper efter § 44 i olietanksbekendtgørelsen, at olietanken til motorolie på 1.200 L fra 1992 skal sløjfes straks og senest den 15.januar 2024, da den er over 30 år gammel. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Dette kan også gøres via: <a href="https://www.vardekommune.dk/olietanke">https://www.vardekommune.dk/olietanke</a></p> <p>Da tanken har overskredet sløjfningstermin, er den ulovlig at anvende til mineralske olieprodukter og dermed ikke omfattet af Oliebranchens Villaolietanksforsikring.</p> <p>Olietanken til spildolie er også fra 1992. Olietanken er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, da den indeholder affaldsprodukter. Varde Kommune henstiller dog til, at denne også sløjfes indenfor samme termin som ovenstående. Hvis den ikke ønskes sløjfes, bør den opstilles på en spildbakke.</p>
<b>Type af virksomhed</b>	G201
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn - Varslet
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.

**13-06-2023**

JTJR  
Direkte tlf.: 7994 6055

**Sagsnr.:**



Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.

Side 2 / 2

Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

**Resultaterne af egenkontrollen**

Virksomheden opfylder kravene til egenkontrol i miljøgodkendelsen.

**Konstateret jordforurening**

Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet, og er derfor kortlagt på vidensniveau 1(V1)

**Risikoscore**

3,74

**Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3,5 timer.

**Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

**E jtjr@varde.dk**