



Rapport for miljøtilsyn hos Gandrup Skolegade Varmecentral, Skolegade 1, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.11.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98259751	CVR nr.	37189294
E-mail		P. nr.	1020851801

Virksomhedstype	MCP, Mellemstore fyringsanlæg
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Gasoliekedlen på 2,3 MW er skrottet i 2014, mens en naturgaskedel på 3,6 MW er bevaret. De resterende 3,6 MW er tilstrækkeligt fremover, da den nyeste kedel (2010) på Meretesvej 6 er lidt større end den tidligere.</p> <p>Værket er kun nød anlæg. Al varme modtages fra Nordjyllandsværket og kun i tilfælde, hvor Nordjyllandsværket falder ud, træder anlægget ind og producerer. Anlægget på Meretesvej 6 tages i brug før Skolegade 1 kommer i spil.</p> <p>Aalborg Varme A/S har overtaget værket i efteråret 2017</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages årligt driftsrevisioner af kedler, hvor kedler og brændere justeres, og der foretages vejledende emissionsmålinger.
Luft, afkast	Sker fra 37 meter høj skorsten.
Luft, støv	-
Luft, filtre	Ingen filtre
Lugt	-
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	-

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Anlægget var ikke i drift i forbindelse med tilsynet.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Der er fastsat støjvilkår i miljøgodkendelsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Kun sanitært spildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Anlægget ligger i et område, der er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ingen	

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
71i	1988	406234	1988	Fyringsgasolie	15.000	Nedgravet	2014	Tanken er afblændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen
Olietanke, registrering i BBR	Ok

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Værket har ingen forbrug af stoffer, der tilsættes fjernvarmevandet (f.eks. HydroX), idet fjernvarmevandet blot modtages fra Nordjyllandsværket og videreformidles fra Skolegade 1.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Marius Pedersen A/S henter dagrenovation, andet affald bortskaffes via Nordjyllandsværket.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Ok

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Nej. Område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Kommuneplanramme 9.2.C1. Ingen lokalplan
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Bæredygtighed*	Blev ikke vurderet relevant, grundet anlæggets karakter som reservekapacitet.