



Rapport for miljøtilsyn hos LANDMAND NIELS J FREDERIKSEN, Sølgårdvej 13, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Ejer			
Niels Jørgen Frederiksen	Sølgårdvej 13	9381 Sulsted	
Tilsynsdato	16-11-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31151
Mobiltelefon		CVR nr.	32613519
E-mail		P. nr.	1001692991
Samkøring	LANDMAND NIELS J FREDERIKSEN Sølgårdvej 81		

Tilladte dyreenheder	214,68 DE
-----------------------------	-----------

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-11-2021	Aftale	Efterkommet	Logbøger over gyllebeholder skal fremsendes.
16-11-2023	Aftale	Efterkommet	Logbøger for to gyllebeholdere tilsendes kommunen.
16-11-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal føres logbog for udslusning af gylle. Logbogen skal for hvert staldafsnit indeholde oplysninger om: dyretype, målested, dato for udslusning, målt gyllehøjde (medmindre det er mindre end 7 dage siden, der sidst er blevet udsluset gylle).
16-11-2023	Aftale	Efterkommet	Spildolie skal stå på spildbakke eller bortskaffes til korrekt modtager.
16-11-2023	Aftale	Efterkommet	Bevoksning ved den nordlige del af den store gyllebeholder skal fjernes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.200	107,69	30-01-2004	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.200	20,11	30-01-2004	
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	391	26,06	30-01-2004	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	391	60,82	30-01-2004	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Antal stipladser blev oplyst til cirka 2000.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Det oplyses, at der udsluses gylle, når det trænger - som regel ugentligt. Der føres ikke logbog over dette. Skabelon (i form af kalender) til logbog over udslusning udleveret, og det er aftalt, at logbog føres fremover.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ikke tæt, men anvendes ikke længere til husdyrgødning. Hvis den skal benyttes til opbevaring af mødding igen, skal møddingpladsen være tæt.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn ingstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1989	14-06-2016	0	1.150		Beholderkontrol ok.
Gyllebeholder	01-07-1995	14-06-2016	0	2.475		
Gyllekanaler	01-06-1989		0	250		

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder ude af drift	01-06-1970		0	80		Anvendes p.t. ikke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilstand OK. Der blev set bevoksning ved den nordlige del af den store gyllebeholder (2485 m ³ fra 1995). Det er aftalt, at dette fjernes.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbøger ikke fremvist ved tilsyn, men tilsendes Aalborg Kommune. Flydelag på den ene tank var ved tilsynstidspunktet fint, og den anden tank var tom.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	OK.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ingen krav til alarm på gyllebeholderen, da de nærtliggende grøfter tidligere er vurderet til ikke at være vandførende.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderkontrol er sidst udført i 2016 (gælder begge beholdere). Næste beholderkontrol i 2026. Nærtliggende grøfter er i forbindelse med tidligere tilsyn vurderet til ikke at være vandførende og derfor er der ingen ændring i frekvensen af beholderkontrol.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med komposteret husdyrgødning.	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	I maskinhuset/garagen sydligst beliggende opbevares olieprodukter - på støbt, fast gulv. Ny olie og noget spildolie opbevares på spildbakker, men to olietromler med spildolie stod åbne og var ikke placeret på spildbakke. Det blev aftalt, at tromlerne enten sættes på spildbakke eller bortskaffes til korrekt modtager.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Bruger Aalborg Kommune og bekæmpelsesfirmaet Renttokil mod rotter.
Olietanke	Ved tilsynet blev følgende set: 1 stk. nedgravet olietank - ved stuehuset - ingen tankskilt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	1 stk. overjordisk olietank - i maskinhus/garage - 2500 L, fra 2004 (nr. 145930, G.nr. 01-5023). I BBR er der registreret to tanke.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer ikke til biogas.
Klima- og energitiltag*	Ikke drøftet ved tilsynet.