

Tilsynsrapport

Rødby Varmeværk A.M.B.A.

Grønvej 7B, 4970 Rødby

CVR-nr.: 24591328

P-nr.: 1001573462

Tilsynsdato: 8. november 2018

Brevid: 4211843
Sagsnr.: 360927

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Anlægget er et varmeværk omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet, prioriteret tilsyn. Seneste tilsyn var i 2016.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet gav anledning til en indskærpelse.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Miljøgodkendelsens vilkår.
- Bioaskebekendtgørelsens bestemmelser.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

- Varmeværket kunne fremvise askeanalyser og driftsjournal.
- Varmeværket har flyttet olieprodukterne ind i kedelrummet og sat dem på spildbakke, og har dermed efterkommet indskærpelsen ved seneste tilsyn.
- Varmeværket har fået foretaget præstationskontrol i 2017, men dog ikke i 2018.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.