



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Frihedens Varmecentral  
Att.: Henning Bjerrehave  
Hvidovrevej 355  
2650 Hvidovre

Hvidovre Kommune  
Høvedstensvej 45  
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø  
Miljø- og Klima  
Miljømedarbejder:  
Anette Werner Isaksen

Telefon: 3639 2503  
Mobil: 4173 8414

E-mail: uoh@hvidovre.dk

Sagsnr.: 23/22141  
Doknr.: 234164/23

Dato: 21-12-2023

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

## Registrering af bestående fyringsanlæg, Frihedens Varmecentral

Hvidovre Kommune har d. 15. august 2023 modtaget anmeldelse af bestående fyringsanlæg "Frihedens Varmecentral", Hvidovrevej 355, 2650 Hvidovre. Anlægget består af en gasoliefyret kedel på 1,9 MW og en gasoliefyret kedel på 4,7 MW. Anlægget fungerer som nød anlæg og har ifølge indsendte oplysninger den 5. december 2023 været i drift under 500 timer beregnet som rullende gennemsnit over tre år. Da kedlerne fyrer med gasolie, fyrer de således ikke med faste brændsler.

Anlægget vil derfor jf. §10 i MCP-bekendtgørelsen<sup>i</sup> være undtaget fra emissionsgrænserne i bekendtgørelsen.

Hvidovre Kommune har registreret anmeldelsen og vurderer på baggrund af anmeldelsen, at anlægget er i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>i</sup>.

Hvidovre Kommune gør opmærksom på, at I skal føre kontrol, udtage prøver og føre driftsjournal, som beskrevet i bekendtgørelsen<sup>i</sup>. Ligeledes skal I hvert år ved årsskiftet indsende driftstimerne for hver af de 2 kedler, til dokumentation for at anlægget fortsat er i drift i maksimum 500 timer årligt-regnet som rullende gennemsnit over 3 år.

Registreringen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration sammen med oplysningerne i anmeldelsen.

Med venlig hilsen

Anette Werner Isaksen

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse nr.1408 af 27.11.2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.