



Notat

Tilsynsrapport: Center for Drift Syd, Oplagsplads

19. december 2019

Sagsnummer
2019-0327864

Dokumentnummer
2019-0327864-1

Center for Miljøbeskyttelse har d. 17. december 2019 været på tilsyn:

Virksomhed:	Center for Drift Syd, Oplagsplads
Adresse:	Herjedalgade 3, 2300 Kbh. S
CVR nr. / P nr.	64942212 / 1009272476
Deltagere:	Micheal Zürek, Frank Nør, Annette Rønning, Byens Drift Linda Pedersen og Lisa Bizzarro, Center for Miljøbeskyttelse
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af oplagringsplads fra februar 2015 og senere vilkårsændringer af september 2015 og oktober 2019
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet. Prioriteret tilsyn med gennemgang af nyetableret autoværksted
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold med særligt fokus på nyetableret autoværksted
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Tilsynsoplysninger offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/> .

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen

Linda Pedersen
Miljøsagsbehandler

Lisa Bizzarro
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Gennemgang af miljøgodkendelse:

1. Generelt	OK	Bemærkning
1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.	OK	
2. Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.	OK	
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.		Ikke kontrolleret
2. Indretning og drift		
4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.		Ikke kontrolleret
5. Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.		Ikke kontrolleret
6. Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 - 23.00. Enhver stærkt støjende aktivitet ⁴ i relation til autoværkstedetsaktiviteten i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.	OK	Porte var lukket ved tilsynet og holdes lukket ved støjende arbejde.
7. I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.	OK	
8. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.		Ikke kontrolleret

⁴ 10) Stærkt støjende aktivitet som defineret i § 2 pkt. 10) i bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.

Tabel 1. Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen

Affaldsart(er) /-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40
Have- Parkaffald	20 02 01
Elektronikaffald	20 01 35
Batterier og akkumulatorer	20 01 33
Maling/Kemikalieaffald	20 01 27
Stort forbrændingseget affald	20 03 01

9. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.	OK	
10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.		Ikke kontrolleret
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet.		Ikke kontrolleret
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.	OK	Opbevares i beholdere under halvtag ved miljøstation

13.	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.		Ikke kontrolleret
14.	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.		Ikke kontrolleret
15.	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.		Ikke kontrolleret
16.	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	OK	Opbevares i egnede beholdere, under halvtag på virksomhedens miljøstation
17.	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.		Ikke kontrolleret
3. Støj			
18.	Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.	OK	Hverken Center for Miljøbeskyttelse eller virksomheden har modtaget klager

Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder

Tidsrum Område	Mandag- fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

OK

4. Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMBs vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes

OK

Hverken Center for
Miljøbeskyttelse eller
virksomheden har modtaget klager.

eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.		Der blev ikke konstateret lugt- eller støvgener ved tilsynet
20. Affald af typen "Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling" må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.		Hverken Center for Miljøbeskyttelse eller virksomheden har modtaget klager
21. Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, udsuges udstødningsgas, rensedamp eller svejserøg, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. For autoværkstedet gælder, at ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %.	OK	Der er etableret afkast fra autoværkstedets to udsugninger. Afkastet er ført over tag ca. 1 meter. Det kunne ikke kontrolleres om afkastet er ført mindst 1 meter, men montøren har sagt til virksomheden, at det er ført over tag efter reglerne for autoværksteder.
5. Spildevand		
22. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.	OK	
23. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.	OK	
24. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.	OK	
25. Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester ⁵ .	OK	
26. Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.	OK	Vaskepladsen fremstod ryddelig uden blade, og sandfang var frit

⁵ Find autoriseret kloakmester her: www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister

27. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.	OK	
28. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klima-faktor på 1,4.	OK	
29. Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevands-prøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd, skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskiller og offentlig kloak.	OK	
30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskenniveau, samt flyde-lukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.	OK	
31. Alarm i olieudskiller skal funktionsprøves en gang årligt.		Ikke kontrolleret
32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: • Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. • Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer. • Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.		Ikke kontrolleret
33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.	OK	

34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskillere og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.		Der har ikke været konstateret utætheder
35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskillere udstyret med koalescenselement eller lignende renseforanstaltning.	OK	
36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister ⁶ .	OK	Der er planer om, at tømning af alle Byens Drifts olieudskillere skal styres centralt
37. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	OK	
38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.	OK	
39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer ⁷ og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.		
40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.	OK	
41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3:	OK	

⁶ Miljøstyrelsens affaldsregister: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/

⁷ Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

Tabel 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 - 9 ⁽¹⁾	M051 ^(a)
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060
^(A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. ⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽²⁾ Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010. ^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger". ^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.		

42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagnings-brønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.

OK

Prøve udtaget 21-10-2019 og analyserapport er fremsendt til Center for Miljøbeskyttelse. Emissionsgrænser i vilkår 41 er overholdt

43. Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.	OK	
44. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.	OK	
45. Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen ⁸ . Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.	OK	
46. Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissions-værdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.		Emissionsværdier overholdt i seneste prøve
47. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.		Emissionsværdier overholdt i seneste prøve
6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
48. Befæstede arealer ⁹ skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	OK	
49. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	OK	Spildbakker på virksomhedens miljøstation er placeret under halvtag og var tømte

⁸ Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer)

⁹ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

50. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.	OK	Farligt affald er placeret på virksomhedens miljøstation, i egnede beholdere, der er placeret på spildbakker 
7. Affald		
51. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.	OK	
52. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	OK	
8. Driftsforstyrrelser og uheld		
53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.	OK	Ingen større spild eller driftsuheld
9. Ophør		
54. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører.	-	
55. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-	

56. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	-	
10. Egenkontrol		
57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.		Ikke kontrolleret
58. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: • Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. • Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. • Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer. • Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager. • Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor. • Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie. • Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren. • Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller. • <i>Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald fra drift af oplagspladsen og autoværkstedet, samt hvor dette affald er afleveret.</i> Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende ved autoværkstedaktivitet: • <i>Indkøb af opløsningsmidler og fortyndingsmidler.</i>		Ikke kontrolleret

Vilkår nr. 22-47 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.		
Vilkår nr. 57-58 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.		