

Varde Kaserne
Hjertingvej 127
6800 Varde



**Varde
Kommune**

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed	Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser - Varde Kaserne
Adresse	Hjertingvej 127, Varde6800
CVR nr.	16287180
Dato for tilsyn	Den 17.10.2024
Fra Forsvaret deltog	Alex Lykke Henriksen
Tilsynet udført af	Anne Marie Thomsen
Bemærkninger/opfølging til tilsynet	<i>Olietanke</i> Følgende olietanke var opbevaret på miljøpladsen og skulle skrottes: Tank nr. 109354, 109355, 109356, 109357, 109358. I skal indsende et sløjfningsskema på hver tank, når de er skrottet. Sløjfningsskemaerne kan findes her: https://www.vardekommune.dk/olietanke Tankene skal være skrottet og sløjfningsskemaer skal være indsendt til Varde Kommune senest den 29. november 2024.

30-10-2024

AMOT
Direkte tlf.: 7994 7559

Sagsnr.: GEO-2024-00136

Hvis bordtanken til spildolie, som er placeret i tidligere værksted skal sløjfes, så skal I også indsende et sløjfningsskema på denne.

Hvis tanken skal bevares, så skal den anmeldes til Varde Kommune. Skema til installation kan også findes ved at bruge ovenstående link.

Frist for anmeldelse eller sløjfning af tanken den **29. november 2024**.

De resterende olietanke på ejendommen sagsbehandles særskilt.

Spildolie

Tanken til spildolie mellem værkstedet og det brændte værksted er fra 1999 og dermed 25 år

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



gammel.

Ifølge autoværkstedsbekendtgørelsen skal spildolie og andre miljøfarlige stoffer opbevares i egne beholdere.

En overjordisk olietank til rene olieprodukter bliver som regel forældet efter 30 år. Da spildolie virker mere korroderende end ren olie vurderer Varde Kommune, at tanken skal udskiftes eller tages varigt ud af brug. **Frist den 30. april 2025.**

Når spildolietanken og eventuelt tanken ved siden af til kølervæske skrottes, skal der indsendes et sløjfningsskema til Varde Kommune for hver tank.

En spildolietank skal være placeret på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Et alternativ til en oplagsplads med spildopsamling kan være en dobbeltvægget spildolietank.

Kasse med brugte batterier

Der var ved tilsynet vand i kassen med brugte batterier på miljøpladsen.

Forsvaret skal sikre, at batterierne ikke opbevares i vand. Dokumentation af dette, for eksempel i form af et foto, skal sendes til Varde Kommune senest den **22. november 2024**.

Type af virksomhed

K51

Tilsynstype

Basistilsyn - Varslet

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.

Resultaterne af egenkontrollen

Ok



**Konstateret
jordforurening**

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Side 3 / 3

Risikoscore

3,14

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5,5 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk