



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Dit Dækcenter og vaskehal
Att.: Nawzen, ditdaekcenter@yahoo.com
Arn Nielsens Blv 64B
2650 Hvidovre

CVR nr. 40811486
P nr. 1025093883

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Helle Buus

Telefon: 3639 3589
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 2544 3589

E-mail: hbu@hvidovre.dk

Sagsnr.: 20/8065
Doknr.: 150701/21

Dato: 02-07-2021

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Miljøtilsyn hos Dit Dækcenter og vaskehal

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 23. juni 2021 været på miljøtilsyn hos Dit Dækcenter og vaskehal, Arnold Nielsens Boulevard 64b.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Nawzen og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Helle Buus og Grethe Jensen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹.

Tilsynet var et uanmeldt prioriteret tilsyn, og der blev primært fokuseret på spildevand. Som ny ejer af Dit Dækcenter og vaskehal har du ikke havde fået kopi af tilslutningstilladelsen fra den tidligere ejer. Hvidovre Kommune har derfor vedlagt kopi af tilladelsen.

Ifølge tilslutningstilladelsen fra 2017 skal der tages en spildevandsprøve hvert år i to år. Hvidovre Kommune henstiller til at Dit dækcenter og vaskehal udtager en spildevandsprøve, som skal analyseres for følgende:

¹ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek nr. 1475 af 12. december 2017

Analyseparameter	Grænseværdi (konc.)		Analysemetode
Mineralsk olie	20	mg/l	Modificeret DS/R 209
Cd (cadmium)	3	µg/l	Metaloplukning efter DS 259 eller DS/EN ISO 15587-2 samt Referencelaboratoriets gældende metodeblad.
Pb (bly)	100	µg/l	
Cu (kobber)	100	µg/l	
Zn (zink)	3	mg/l	
Suspenderet stof	500	mg/l	DS/EN872 (seneste udgave) eller Referencelaboratoriets gældende metodeblad.
DEHP	87	µg/l	
pH	6,5 – 9,0		
Temperatur	50	°C	

Hvidovre Kommune gør opmærksom på vilkår 9 i tilslutningstilladelsen, som beskriver, at der skal udføres en tæthedsprøvning af olieudskilleren.

Kommunen har tidligere bedt forrige ejer om dokumentation for tæthedsprøvning, men har ikke modtaget den. Hvis den tidligere ejer har udført tæthedsprøvning skal resultatet sendes til kommunen hurtigst muligt og inden 7. juli 2021. Ellers skal du som den nye ejer anmodes om at rekvirere og få foretaget kontrollen hurtigst muligt og inden 15. august 2021. Resultatet heraf skal sendes til kommunen straks efter udførelsen og senest 1. september 2021

Håndhævelser

Der blev på tilsynet meddelt følgende håndhævelser

Type	Beskrivelse af håndhævelse	Frist
Henstilling	Spildevandsprøve	1.september 2021
Henstilling	Tæthedskontrol af olieudskiller	1.september 2021

Bemærk i øvrigt at ifølge vilkår 27 i tilslutningstilladelsen skal virksomheden føre en driftsjournal. Hvidovre Kommune vil gerne have tilsendt en kopi af driftsjournalen for 2021, når året er slut. Journalen skal indeholde følgende oplysninger:

- Dokumentation for tømning af olieudskiller
- Dokumentation for tømning af sandfang
- Dokumentation for inspektion af sandfang og olieudskiller
- Dokumentation for rensning af filter
- Funktionsprøvning af alarm i olieudskiller
- Pejling af olieudskiller og sandfang
- Eventuelle udbedringer/reparationer af olieudskiller og sandfang.
- Resultat af eventuelle tæthedsprøvninger.
- Årligt forbrug af vaskeprodukter
- Analyseresultater fra spildevandsprøver

Liste over gældende afgørelser

Dato	Afgørelse
15. marts 2017	Tilslutningstilladelse

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn² offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Med mindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede på hbu@hvidovre.dk eller telefon: 36393589.

Med venlig hilsen

Helle Buus

Bilag: Tilslutningstilladelse

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 1536 af 09/12/2019