



Ribe Fjernvarme
Mosevej 100
6760 Ribe
rb@ribe-fjernvarme.dk
digital post

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	6. marts 2020
Sagsbehandler	Klaus Holm
Telefon direkte	76 16 13 81
Sagsid	19/38646

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Den 1. november 2019 modtog Esbjerg Kommune en ansøgning om miljøgodkendelse af et varmepumpeanlæg.

Afgørelse

Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ribe Fjernvarme er placeret på Mosevej 100, Ribe og fik den 6. december 2011 meddelt en revurdering af miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår til indretning og drift, herunder vilkår til støj.

Virksomheden ønsker at installere lavtemperatur røggasvekslere på eksisterende naturgasmotorer, samt tilhørende elektrisk varmepumpeanlæg.

Ved implementering af ovennævnte i eksisterende kraftvarmeanlæg, vil det være muligt at køle yderligere på røggassen, hvorved der udvindes mere energi af røggassen.

Med varmepumpeinstallationen udnyttes mere af den indfyrede energi i motoranlæggene og anlæggene bliver derved energioptimeret/effektiviseret, og totalvirkningsgraden på anlæggene forbedres markant.

Esbjerg Kommune vurderer, at aktiviteten ikke giver anledning til forøget forurening og at aktiviteten kan indeholdes i miljøgodkendelse af 6. december 2011.

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. § 37 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og § 55 stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Dvs. senest den 4. september 2020.



Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres d.d. på DMA portalen.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon 76161381.

Venlig hilsen

Klaus Holm
Miljøtekniker

Bilag 1 - kortbilag

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsradet.dk
- Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, sesyd@sst.dk
- JPH Energi, dak@jph.dk

Bilag 1

