



Guldborgsund Forsyning
Spildevand A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F

BYGGE- ANLÆGSTILLADELSE OG MILJØVURDERING

07-05-2019

Guldborgsund Forsyning, Spildevand A/S har den 14. marts 2019 søgt Guldborgsund Kommune om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven¹ til at etablere et slamafrædningsanlæg ved Frejlev Renseanlæg, Brandtvej 1A, 4892 Kettinge, matr. nr. 75D, Frejlev By, Kettinge. Ansøgningen er indkommet via Byg og Miljø (BoM) og har nr. MaID-2019-3041.

Guldborgsund Forsyning har tillige søgt om tilladelse til at påbegynde bygge- anlægsarbejde før den endelige miljøgodkendelse foreligger.

Tilladelse til bygge- anlægsarbejde

Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til, at bygge- anlægsarbejdet påbegyndes inden miljøgodkendelsen foreligger. Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2.

Alle arbejder og investeringer sker på bygherrens ansvar og anlægget må ikke tages i brug før miljøgodkendelsen foreligger.

Begrundelse

Der er den 28. november 2018 givet landzonetilladelse til etablering af anlægget. Landzonetilladelsen er ikke blevet påklaget. Derved er betingelserne i miljøbeskyttelsesloven til bygge- anlægstilladelse overholdt.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 19/9965
SAGSBEHANDLER:
ANNETTE BRUUN HANSEN
DIR +45 54731983
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Derudover vurderer Guldborgsund Kommune, at der kan gives miljøgodkendelse til anlægget.

Klagevejledning

Bygge- anlægstilladelsen kan jf. § 33 stk. 2 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek nr. 241 af 13. marts 2019

Miljøvurdering - VVM-screening

Slamaftbrændingsanlæg er omfattet af punkt 11 b: "Anlæg til bortskaffelse af affald", Bilag 2 i Miljøvurderingsloven². Guldborgsund Kommune har derfor vurderet slamaftbrændingsanlæggets mulige påvirkninger af miljøet.

Afgørelse

Guldborgsund Kommune har efter screening afgjort, at det ikke er behov for at udarbejde en miljøvurderingstilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Hvis anlægget ændres i forhold til det ansøgte, skal de ønskede ændringerne sendes til Guldborgsund Kommune for at få afgjort, om ændringer udløser miljøvurderingstilladelse.

Screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. § 39 i miljøvurderingsloven.

Begrundelse for ikke miljøvurderingstilladelse (VVM)

Begrundelse for hvorvidt slamaftbrændingsanlægget ikke er omfattet af miljøvurdering er foretaget efter bilag 6 i miljøvurderingsloven samt bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen³.

Slamaftbrændingsanlægget som beskrevet i ansøgningen vurderes ud fra dets art, dimension og placering ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Nærmere begrundelse ses i screeningsskemaet, som er vedlagt som bilag 1. Til baggrund ligger ligeledes ansøgers anmeldeskema fra BoM.

Habitatvurdering

Det ansøgte ligger ca. 2,5 km fra Natura 2000-område nr. 173 herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 83 samt Habitatområde nr. 152. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.

Med disse afstande mellem det ansøgte (etablering af slamaftbrændingsanlæg dvs. etablering af containere i tilknytning til eksisterende anlæg og uden afkast til fri luft) og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

Følgende Bilag IV-arter vurderes at kunne forekomme på og omkring arealet: Padder og flagermus. Men søgning i Danmarks Miljøportal (Naturdatabasen) den 3. maj 2019 viste, at der ikke er registreret bilag IV-arter inden for den pågældende matrikel, hvor etableringen af slamaftbrændingen skal finde sted. Omkring 600 m fra anlægget ligger nogle vandhuller og for mange år siden er der registreret bilag IV-arten Grønbroget Tudse, jf. Naturdatabasen. Det vurderes derfor, at der eventuelt sporadisk kan forekomme padder på matriklen. Flagermus kan eventuelt forekomme, da der er en del bevoksning på matriklen, men projektet vurderes ikke at ville påvirke

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018

³ Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 121 af 4. februar 2019

eventuelle padder eller flagermus på arealet. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Der skal derfor ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af slamafbrændingsanlæggets indvirkninger på Natura-200- områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at anlægget ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre anlæg, planer eller projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-områder væsentlig.

Miljøgodkendelse

Denne screeningafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til anlægget, før Guldborgsund Kommune kan meddele godkendelse til det ansøgte.

Anlægget skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Offentliggørelse

Miljøvurderingsafgørelse offentliggøres den 7. maj 2019 på Miljøstyrelsens Digital MiljøAdministration (DMA). Afgørelsen kan ses her [LINK](#), under vedhæftninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra offentliggørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest 4. juni 2019.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail:

teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link:
<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt
Leder af miljø/Civilingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Kopi til:

- Sundhedsstyrelsen, E-mail: sjl@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, E-mail: fr@friluftsradet.dk

Bilag 1:

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø		
Basis oplysninger	VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 1 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bek. nr. 121 af 4. februar 2019. Kan projektet få en <u>væsentlig</u> indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier nedenfor.		
Projekt beskrivelse (Kan vedlægges)	Etablering af slamafbrændingsanlæg på Frejlev renseanlæg. Spildevandslam fra renseanlægget tørres og afbrændes. Anlægget består af 2 20 fods container, som står oven på hinanden. Anlægget placeres ved siden af eksisterende driftsbygning. Afkast fra anlægges ledes retur til renseanlæg, så der er ikke afkast til fri luft.		
Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på bygherre	Guldborgsund Forsyning, Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F. E-mail nir@guldborgsundforsyning.dk , tlf. 41876902		
Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på kontaktperson	Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning, Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F. E-mail nir@guldborgsundforsyning.dk , tlf. 41876902		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Brandtvej 1A, 4892 Kettinge matr. nr. 75 d, Frejlev By, Kettinge		
Projektet berører følgende kommuner	Guldborgsund Kommune		
Oversigtskort i målestok	Vedhæftet		
Kortbilag i målestok	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika:			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Guldborgsund Spildevand A/S, Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2.			

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2. Nye arealer, som befæstede ved projektet i m2.			
3. Projektet areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m. Projektet samlede grundareal angivet i ha eller m2. Projektet nye befæstede areal i m2. Projektet samlede bygningsmasse i m3. Projektet maksimale bygningshøjde i m. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejdet i forbindelse med projektet.	Ingen behov for grundvandssænkning. Ca. 20x20 meter. (20 fods container). Der sker ingen nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden. Affaldstype og mængde i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen brug for råstoffer eller vand i anlægsperioden. Ingen spildevand i anlægsperioden. Ingen specifik håndtering af regnvand i anlægsperioden. Maj-juni 2019.		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring af kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen. Mellemprodukter - typer og mængde i driftsfasen. Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen. Vandmængden i driftsfasen.	Kapacitet af anlægget vil være op til 1.000 tons spildevansslam om året. Varme som bruges i tørreprocessen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald. Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand.	2 typer aske (affald). Bundaske ca. 666 tons/år. Flyveaske ca. 1 tons/år. Op til 100 l retur til spildevandsanlægget pr. time. Ingen specifik håndtering af regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis "ja" angiv hvilke, Hvis "nej" gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 17. Støjvejledningen nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil der samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 20. Luftvejledningen nr. 2/2001
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for begrænse anvendelse af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større en ½ ha og mere ned 20 m bredt).		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Ca. 600 meter til vandhul.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor den pågældende matrikel. . Ca. 600 m fra anlægget ligger nogle vandhuller og for mange år siden er der registreret bilag IV-arten Grønbroget Tudse. Det vurderes, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastekområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område?			Ca. 1,8 km til fredningen vedrørende Kettinge Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Mere end 2 km til Natur 2000-området: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldbogssund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand f.eks. i form af udledning til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Det er konkret vurderet, at afbrænding af slam på Frejlev Renseanlæg ikke har betydning for området udpeget som særlig drikkevandsinteresse område.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning på miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Der er ikke afkast til det fri. tørreluft og røggas ledes retur til spildevandet.

Guldborgsund Kommune

Konklusion	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:		X	

Dato: 06-05-2019

Sagsbehandler: Annette Bruun Hansen



GULDBORGSUND

Frejlev Renseanlæg
Brandtvej 1A, 4892 Kettinge

Tidspunkt: 26-03-2019 11:21:08
Målestoksforhold: 1:1500
© Guldborgsund Kommune