



Shell v/Helle Nielsen  
Østergade 23  
6840 Oksbøl

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

**Virksomhed** Shell Oksbøl v/Helle Nielsen

**Adresse** Østergade 23, 6840Oksbøl

**CVR nr.** 40947485

**Dato for tilsyn** Den 15.08.2023

**Fra virksomheden deltog** Helle Nielsen, Ejer

**Tilsynet udført af** Jimmy Ngo, Varde Kommune

**22-11-2023**

JIMN  
Direkte tlf.: 7994 6471

**Sagsnr.: GEO-2023-05497**

### Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

#### **Henstilling**

##### *Opbevaring af olie og kemikalier*

Vaskemidler i teknikrummet er opbevaret på gulvet uden anden form for dobbeltsikring imod spild.

Varde Kommune **henstiller** virksomheden til, at dobbeltsikre kemikalierne imod spild jf. Varde Kommunes Forskrift for opbevaring og håndtering af olie- og kemikalier § 4 Stk. 3 og **indsender kvitteringen til kommunen senest den 22. december 2023.**

Virksomheden har meddelt den 6. november 2023, at hun fremskaffer spildbakker til kemikaliedunkene til vaskehallen, som står på gulvet. Derudover er der rest dunke i teknikrummet, som bliver fyldt over i de nye dunke, når der er plads. Varde Kommune har oplyst, at disse også kan stå på spildbakken indtil de bliver afhentet af leverandøren, som kommer og udskifter de tomme dunke.

#### **Indskærper**

##### *Olietank*

Tankinspektionsrapporter blev sammenholdt med kloaktegningen for grunden, hvor Varde Kommunes arkiv for kopi af tankattesterne blev gennemgået.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



Varde Kommune har kopi af tankattesterne bortset fra én – den store nedgravede tank på 30.000 L fra 1976 ud for det sydvestlige hjørne af overdækningen over tankanlægget.

Side 2 / 3

Varde Kommune **indskærper** Shell v. Helle Nielsen om at fremskaffe en tankattest og opbevare denne jf. olietanksbekendtgørelsen § 40 og **indsende den til kommunen senest den 22. december 2023**. En ny tankattest kan rekvireres på:  
<https://www.thyholmolie.dk/tankattest.aspx>

Virksomheden har meddelt den 6. november 2023, at tankattesten på den 30.000 L tank er forsøgt fremsendt, men grundet tekniske udfordringer har de ikke kunne fremsende det endnu. De vil eftersende det så snart det er muligt.

#### *Kemikalier*

Ved tilsynet blev der fremvist kvittering for modtagelsen af affald fra ABAS. Derudover blev Varde Kommunes Regulativ for erhvervsaffald udleveret til virksomheden og de blev gjort opmærksom på, at virksomhederne skal sortere deres affald. Helle meddelte, at de havde bestilt ekstra affaldscontainere til hhv. papir og pap, mad- og plastaffald. Derudover blev der konstateret oplag af gamle kemikalier i teknikrummet på gulvet.

Virksomheden har meddelt den 6. november 2023, at de rest-dunke som står i teknikrummet, ikke er affald, da de benyttes til at påfylde dunkene til vaskehallen. Varde Kommune indskærper, at rest-dunkene skal opbevares jf. Varde Kommunes Forskrift for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier.

Her har virksomheden i forbindelse med henstillingen bestilt spildbakker, som kan benyttes.  
Q01



<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn - Varslet
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke, vaskehal, opbevaring af olie- og kemikalier.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Tankinspektionsrapporter og kvittering for tømning af olie- og benzinudskiller blev eftersendt.
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).
<b>Risikoscore</b>	4,00
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 8 timer.

Side 3 / 3

### Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Varde Kommunes Forskrift for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier.
- Varde Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Med venlig hilsen

**Jimmy Ngo**  
E [jimn@varde.dk](mailto:jimn@varde.dk)