

Tilslutningstilladelse

Tilladelse i medfør af: § 30 i lov om Miljøbeskyttelse

**Scantruck A/S
Katkjærvej 32, Lund
7800 Skive**

**Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Kirke Allé 1, Ramsing
7860 Spøttrup**

December 2009

Teknisk Forvaltning
Natur- og Miljøafdelingen
Kirke Allé 1, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf. 99 15 55 00
Fax 99 15 62 05
E-mail: tek@skivekommune.dk

Dato: 23. december 2009

Sagsbehandler: Benny Hansen

Sagsident.: 779-2009-172172

Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 358 af 6 juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006

Virksomhedens navn: Scantruck A/S

Cvr-nummer: 12485409

Type: Vaskeplads

Beliggenhed: Katkjærvej 32, Lund, 7800 Skive

Matr.nr.: 2^{ad}, Ny Skivehus, Skive Jorder

Tilsynsmyndighed: Skive Kommune

1. Baggrund

Brdr. Nielsens Entreprenørforretning A/S ansøgte for Scantruck A/S den 29. september 2009 om tilslutningstilladelse til offentlig kloak på adressen Katkjærvej 32, Lund, 7800 Skive. Der ansøges om etablering af olieudskilleranlæg i forbindelse med vaskeplads.

Denne tilslutningstilladelse meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens (lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001) § 30, stk. 1 og 4 efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd.

2. Virksomhedens spildevandsforhold

Tilladelsen gives ud fra efterfølgende forudsætninger og de under punkt 3 nævnte vilkår.

Der søges om tilladelse til udledning af vand fra ikke overdækket vaskeplads. Der vil ikke blive afledt kontinuerligt processpildevand, men udelukkende vand, i forbindelse med vask med damprenser af diverse entreprenørmaskiner.

For at tilbageholde olierester ønskes etableret en NEUTRAcom – klasse 1 koalescensudskiller med sand/slamfang 15 l/s. Olieudskilleranlægget har et samlet opsamlingsvolumen på 1444 l. Udskilleranlægget har en maksimal kapacitet på 15 l/s og er forsynet med automatisk flydelukke efter Din 1999. Der etableres desuden et 3000 l slamfang. Datablade på olieudskilleranlægget fremgår af bilag 1.

Teknisk Forvaltning skønner, at olieudskiller inkl. sandfang har tilstrækkelig kapacitet.

Der vil ikke blive tilledt sæbe-/rensemidler til olieudskilleranlægget.

Der vil være mulighed for prøveudtagning placeret efter udskilleranlægget. Afløbsplan fremgår af bilag 2.

3. Vilkår

- 3.1 Den maksimale vandmængde i liter pr. sekund, der tilledes udskilleranlægget, må ikke overstige 15 l/s.
- 3.2 Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hvert halve år og foretage efterfyldning, hvis dette viser sig nødvendigt.
- 3.3 Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde følgende oplysninger:
 - Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning.
 - Hvornår udskilleren og sandfanget er blevet tømt, samt hvilken virksomhed der har foretaget tømning.

- Hvornår sandfanget er blevet kontrolleret. Sand-/slamfanget skal kontrolleres min. en gang halvårligt.
- 3.4 Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
 - 3.5 Sandfang skal senest tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal senest tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen.
 - 3.6 Olieudskilleren og sandfanget skal dog tømmes mindst én gang årligt.
 - 3.7 Efter tømning og rensning af olieudskilleren skal den fyldes med vand.
 - 3.8 Hvis der ønskes anvendt sæbe-/rensemidler skal disse godkendes hos tilsynsmyndigheden inden de kan anvendes.
 - 3.9 Hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens processpildevand indeholder skadelige stoffer, kan Skive Kommune forlange, at virksomheden skal lade spildevandet analysere for disse.
 - 3.10 Prøveudtagningsbrønden skal udføres således, at det er muligt at udtage en vandprøve i en fritfaldende vandstråle. Højdeforskellen mellem tilløbet og afløbet på brønden skal være mindst 20 cm. Tilløbsledningen bør stikke et par cm ind i brønden. Tilløbsledningen må ikke stikke så langt ind i brønden at prøveudtagnings- og rensningsudstyr ikke kan komme ned i brønden.
 - 3.11 Prøveudtagningsbrønden skal have en diameter på mindst 315 mm og forsynes med tæt dæksel, der ikke må fastholdes.
 - 3.12 Brønden skal være tilgængelig for tilsyn.
 - 3.13 Brønden må anbringes højst 5 meter fra udskilleren.
 - 3.14 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra d.d.

4. Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages skriftligt indtil 4 uger efter den er meddelt, dvs. senest den 20. januar 2010. De klageberettigede er Brdr. Nielsens Entreprenørforretning, Scantruck A/S, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Miljøklagenævnet, men sendes til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirke Allé 1, 7860 Spøttrup. Skive Kommune sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

En klage over spildevandstilladelsen har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette fremgår af § 95 i miljøbeskyttelsesloven.

Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 23. juni 2010.

Med venlig hilsen

Benny Hansen
Ingeniør

Bilag

Bilag 1	Datablade på olieudskilleranlæg og afløbsplan
Bilag 2	Afløbsplan

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Skive Renseanlæg, Norgesvej 5, 7800 Skive
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- DS Stålkonstruktion, Jyllandsvej 7, 9500 Hobro