

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	02.05.2024
<b>CVR-nummer</b>	28711107
<b>P-nummer</b>	1000051046
<b>Virksomhed</b>	Tømrerfirma Carsten Rasmussen ApS
<b>Adresse</b>	Grimhøjvej 14
<b>Postnummer og by</b>	8220 Brabrand
<b>Telefonnummer</b>	86258888 / 40258888
<b>e-mail</b>	carsten@carsten-rasmussen.dk
<b>Kontaktperson</b>	Carsten Rasmussen
<b>Branchekode</b>	E52 Savværk, møbelfabrik og maskinsnedkeri
<b>Opstartsdato</b>	17.05.2005
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen væsentlige ændringer siden sidste miljøtilsyn
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Carsten Rasmussen
<b>Aarhus Kommune</b>	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem, og virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol.

## BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 240505ER, der er udlagt til erhverv. Der er ingen boliger i nærheden af virksomheden.



**Luftfoto af virksomheden med matrikelskel fra BBR**

## INDRETNING OG DRIFT

Tømrerfirmaet er nu en enmandsvirksomhed med meget begrænsede aktiviteter. Bygningerne på adressen anvendes primært til lager og administration for Speedtberg A/S, der er en handelsvirksomhed.

### **Virksomhedens maskinpark og -anlæg**

Diverse træbearbejdende maskiner, 1 varebil, 1 gulvvaskemaskine, 1 kompressor, spånsug og 1 malekabine, der ikke benyttes længere.

## STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkilde er udsugningsanlæg. Der er ikke boliger i nærheden af virksomheden, og der foreligger ikke klager over støj fra virksomhedens aktiviteter.

## LUFT

Værkstedet er indrettet med et centralt spånsugesystem med spånfilter og opsamling af spåner i udendørs container. Der var ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

### Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Spånsug	Spånfilter	Ca. 2½ meter over terræn	Benyttes sjældent
Malekabine	Tørfilter	Ca. 3 meter over terræn	Benyttes ikke længere

## SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlæg og overfladevand afledes direkte til recipient. Virksomheden afleder foruden udelukkende sanitært spildevand kun små mængder spildevand fra gulvaskemaskine, der tømmes i et indendørs afløb samt små mængder kondensvand fra indendørs kompressor.

## AFFALD

### Oversigt over affald

Affald	Mængde pr. år	Opbevaring	Affaldsmottager
Træspåner	Små mængder	Lukket container	Dansk Spåntransport A/S
Blandet brændbart affald	Tømning hver 14. dag	Lukket container	Johs. Sørensen A/S
Pap	Ikke opgjort	Ditto	Ditto

### Sortering af husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her](#)

## **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

### **Opbevaring af flydende råvarer**

Vandbaseret maling opbevares i beholdere < 25 liter på indendørs betongulv.

### **Oversigt over olietanke i brug**

Der er ingen olietanke i brug på virksomheden. Der er registreret en nedgravet olietank fra 1985 i BBR. Ved tilsynet blev lokaliseret et udluftningsrør, der kunne være til denne tank.

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## **KLIMA, ENERGI OG CO<sub>2</sub>**

### **Bygningsopvarmning**


Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

## **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Det kan dog anbefales virksomheden at få undersøgt, om der ligger en olietank ved den konstaterede udluftning med henblik på opdatering af BBR. Hvis tanken er på stedet, skal den enten tømmes og afblændes eller opgraves senest i 2025, hvor den i så fald er 40 år gammel.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 2. maj 2024.



Jens Tikær Andersen  
Biolog