



MILJØCENTER ENGGÅRDEN ApS

Kalundborgvej 94

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 19.11.2020 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Kalundborgvej 94.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Det blev aftalt, at der fremsendes et projektforslag til kloakanlæg og vaskplads til Slagelse Kommune.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2020 opkræves 333,22 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

3. december 2020
Sagsnr.: 2020-109272

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 5857 3464
Mail: nimik@email.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Willy Jensen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1': (Kategori: 1b) K212.

Slagelse Kommune var d. 19. november 2020 på tilsyn på Miljøcenter Enggården i forbindelse med projektering af kloakanlæg til afledning af spildevand fra planlagt etablering af vaskeplads til køretøjer.

Willy oplyste, at der planlægges etableret et sandfang ved selve vaskepladsen (ca. 1-2 m³). Herfra ledes spildevandet til eksisterende nedgravet tank på ca. 2 m³. Den tank skal også fungere som sandfang. Fra sandfanget ledes vandet til olieudskiller og herfra til pumpebrønd, som pumper spildevandet til intern spildevandskloak med udløb til forsyningens kloaksystem i Kalundborgvej.

Det blev aftalt, at eksisterende nedgravede tank godt kan anvendes som supplerende sandfang, men at kloakristen skal udskiftes/sikres mod overfladevand fra området. Det blev desuden aftalt, at en olieudskiller med en kapacitet på 6 l/s er rigelig stor.

Endvidere blev det aftalt, at Willy sørger for at fremsende et projektforslag til kloakanlæg og vaskplads til Slagelse Kommune. Slagelse Kommune oplyste desuden, at vaskepladsen ikke skal overdækkes.

Willy viste området frem og orienterede om nye tiltag. Hertil var der ingen bemærkninger.

Nedenstående foto viser, hvor vaskepladsen skal etableres. Det er oplyst, at den får et areal på ca. 100 m², og den bliver ikke overdækket



Nedenstående foto viser, hvor den eksisterende nedgravede tank ligger. Risten til tanken ses lige foran maskinen ved venstre hjuldæk.



Nedenstående foto: Her skal olieudskilleren placeres.



Nedenstående foto: Dæksel til pumpebrønd, som pumper vandet til intern spildevandskloak, der har udløb i SK Forsynings kloaksystem i Kalundborgvej.

