

Afsender:
Natur og Miljø
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

**Fredericia
Kommune**



Natur og Miljø

Oplysninger om miljøtilsyn til digital offentliggørelse

20-01-2021

Doknr.
1365/21

Sagsnr.
20/10418

Gothersgade 20
7000 Fredericia
W: www.fredericia.dk

CVR:
69116418

Kontaktperson
Henrik Aagaard Jørgensen
T: 72 10 76 50
M: 50919418
E: henrik.a.jorgensen@fredericia.dk



Virksomhedens navn	Fredericia Spildevand og Energi A/S
Virksomhedens adresse	Røde Banke 16, 7000 Fredericia
Virksomhedens CVR nummer	32659365
Virksomhedstype	<p>Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed, iht. bilag 1 i denne bekendtgørelse, listepunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • punkt 5.3.b i) –” Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: Biologisk behandling.”
Dato for tilsyn	8. december 2020
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er aftalt med Fredericia Spildevand og energi A/S den 23. november 2020
Hvad der er ført tilsyn med?	Befæstede arealer med tilknytning til biogasanlægget, egenkontrol og driftsjournaler i forhold til miljøgodkendelse af 2. juni 2015 samt miljøgodkendelse til drift af kedel og gasmotoranlæg af 4. juli 2018 samt påbud om monitorering af jordforurening af 30. august 2019.
Er der konstateret jordforurening?	Ved tilsynet blev der ikke konstateret indikationer af jordforurening. Udover den trufne olieforurening jfr. basistilstandsrapport udarbejdet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af biogasanlægget.
Konklusion på virksomhedens indberetning om egenkontrol foretaget siden forrige fysiske tilsyn, udført den 11. december 2018.	<p>Miljøgodkendelser:</p> <p>Virksomheden har ikke et indberetningskrav i miljøgodkendelserne.</p>
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	<p>Tilsynet gav anledning til 4 indskærpelser vedrørende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ubedring af skader på belægning ved modtageplads for biomasse.



	<ol style="list-style-type: none">2. gennemførelse af 10 årsbeholderkontrol på reaktortanke og hygiejniseringsstanke.3. registrering af årligt eftersyn af luftreanseanlæg med tilhørende ventilationsanlæg i driftsjournalen4. gennemførelse af monitorering af jordforurening
--	---