

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	09.10.2019
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn – fokus på forbrændingen
CVR-nummer	24246930
P-nummer	1002979943
Virksomhed	DLG Sædekornsfabrik
Adresse	Jegstrupvej 96
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	33686750
e-mail	msn@dlg.dk
Kontaktperson	Morten Skov Nielsen
Branchekode	K215
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	2001 (forbrændingsanlæg)
Udvidelser/ændringer	Renoveret forbrænding i 2014
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Morten Skov Nielsen
Aarhus Kommune	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af den 27. december 2000. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Miljøgodkendelsen omfatter kun forbrændingsanlægget, listepunkt K215, anlæg der forbrænder ikke farligt affald med en kapacitet mindre end 3 tons pr. time. Forbrændingen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Egenkontrol	Virksomheden skal årligt få foretaget 6 analyser under på forbrændingen, hvert kvartal skal indberettes en række driftsdata for kontinuerte målinger på forbrændingen, ligesom der skal indsendes en årsrapport. Driftsdata for 1., 2. og 3. kvartal 2019 er modtaget. Årsrapport 2018 er modtaget.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

LUFT


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er aspirationsudsug ca. 100 steder i bygningen, hvor korn aflæses m.m. Disse udsug samles i centrale afkast efter filtrering. Afkast fra fyret sker efter posefiltrering gennem en ca. 30 meter høj skorsten. Der er opsat ny skorsten ved forbrænding. Den gamle skorsten (hvor igennem der også afkastes ventilationsluft) bevares foreløbigt.
Rumopvarmning	Opvarmning sker fra forbrændingskedlen.

Fokus ved dette tilsyn (prioriteret tilsyn) har været på forbrændingen, som også er det virksomheden er klassificeret ud fra.

Ved tilsynet blev de sidste års analysedata og rapporter gennemgået mht. tendenser, overskridelser, reparationer mv. Der blev desuden diskuteret forskellige udfordringer og løsninger ved driften af kedelanlægget.

Generelt kører det ganske godt og forholdsvis problemfrit. Virksomheden oplyser (også i de kvartalsvise rapporter), når der foretages service/reparationer på de enkelte enheder mv.

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen
Civilingeniør

tlf: 4187 3705
e-mail: maram@aarhus.dk