



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

GO'on (Gram Benzinstation) Kongevej 55 6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	06.09.2023
Til stede ved tilsyn:	Jan Henriksen, ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag

Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	24608182	Hjemmeside	
E-mail	henriksenjb@hotmail.com	CVR nr.	29081859
Fax		P. nr.	1008978472

Matrikler

Acadre sagsnr.:	23/17434
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Salgstankanlæg og vaskehal er blandt andet omfattet af: - Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019. - Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. september 2016. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019. - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Jan Henriksen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basis tilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er en tankstation med vaskehal på adressen. Der har været tankanlæg på adressen siden 1970'erne og været en GO'on tankstation siden oktober 2016. Jan Henriksen ejer arealet og forpladsen er lejet ud til GO'on. Det tilstødende værksted bruges af Jan Henriksen og fungerer som opbevaring, små service af egne biler og parkering.
Driftstider	Vaskehallen er åben fra 07:00 - 21:00 alle ugens dage.
Antal ansatte	Barbara og Jan Henriksen er ansat på virksomheden.
Ressourcer	Opvarmning af bygninger foregår med fjernvarme. Der er etableret solceller på taget i 2012.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden har lavet en serviceaftale med Go On om nedenstående: - Wash Tec har elektronisk overvågning - de udbedre konstaterede fejl både elektronisk og ved fysisk fremmøde - de overvåger og tester dampgenvindingssystemet og udstyret - de foretager egenkontrol af dampgenvindingssystemet - Ejer foretager opfyldning af kemikalier/sæber til vaskehallen. Virksomheden har lavet en serviceaftale med Go On om nedenstående: - der er elektronisk døgn overvågning med tankene - udfører egenkontrol af tankene - foretager inspektion af tankene Vaskehallernes porte serviceres af Nassau med en serviceaftale efter tilkald. Kontrol og tømninger af olieudskilleren og sandfanget, som er tilsluttet vaskehallen, foretages af FKSSlamsom. Vaskehallen efterses dagligt af ejer.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Kemikalier til brug i vaskehallen er opbevaret lige inde foran indgangen til værkstedet. Kemikalierne er opstillet på spildbakke. Der er desuden en buffertank med rent vand, som sørger for at maskinen altid kan opretholde trykket på vandet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er ingen udsugning på værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vask og tørring i vaskehallen foretages med lukkede porte. Der står en kompressor i en lukket kasse indenfor i værkstedet. Alm. bilstøj. Det vurderes, at der ikke forekommer væsentlig ekstern støj fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevandet fra vaskehallen ledes over sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Spildevand fra påfyldningsplads og salgstankpladser ledes over olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Kommunen er ved at planlægge hvordan overfladevandet skal håndteres i hele Gram by. Derfor kan det afventes, at planlægningsarbejdet bliver færdiggjort for, at se om ejendommen skal separatkloakeres.
Vandforsyning	Der fås drikkevand fra Gram Vandværk. Vaskehallen har monteret en hovedmåler på vandforbruget.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Sandfang ved vaskehallen ligger lige ude for porten, og vandet ledes over denne til olieudskiller. - Alarmer i benzin- og olieudskillere og i magasinbrønde skal funktionsprøves hvert år. - Mindst en gang årligt skal sandfang, magasinbrønde og benzin- og olieudskillere inspiceres og renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder. Marius Pedersen har lavet en tæthedstest af olie- og benzinudskiller den 14. februar 2023. Udskilleren er tæt. Der blev tømt 540 kg. slam og efterfølgende kontrol og spulet. Jan pejler selv sandfanget ved vaskehallen ved hjælp af et kosterkaft. Der er olieudskiller fra spildevandet på forpladsen ved salgstankanlægget og ved påfyldningspladsen. I august 2023 blev olieudskiller overvågningssystemet udskiftet til nyt.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Benzin	10.000	1966	Nedgravet	NEJ
1003	Diesel	10.000	1966	Nedgravet	NEJ
1004	Benzin	30.000	1981	Nedgravet	NEJ
1005	Benzin	15.000	1981	Nedgravet	NEJ
1006	Benzin	30.000	1981		NEJ
1007	Benzin	15.000	1990	Nedgravet	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ialt 7 nedgravede tanke på adressen. 3 af tankene er taget ud af brug. Disse 3 tanke er etableret i 1966, på 10.000 liter og afproppet og sandfyldt, formentlig i 1981. (Anlægs nr. 1-3 i BBR) De 4 tanke som er i brug er som følger; En 30.000 liters cylindrisk ståltank med tank nr. 280342 og g-nr. 01001. Tanken er fra 1981, fra Herning Beholderfabrik og bruges til benzin. (Anlægs nr 4 i BBR, på kort T1) En 15.000 liters cylindrisk ståltank med tank nr. 280341 og g-nr. 01001. Tanken er fra 1981, fra Herning Beholderfabrik og bruges til disel. (Anlægs nr 5 i BBR, på kort T3) En 30.000 liters cylindrisk ståltank med tank nr. 280343 og g-nr. 01001. Tanken er fra 1981, fra Herning Beholderfabrik og bruges til benzin. (Anlægs nr 6 i BBR, på kort T2) En 15.000 liters cylindrisk ståltank med tank nr. 1390 og g-nr. 12003. Tanken er fra 1990, fra Brande beholder og kedelfabrik og har været brugt til benzin. Tanken bruges ikke pt. (Anlægs nr 7 i BBR, på kort T4) Tankene blev sidst inspiceret den 26. april 2021. Der er fremsendt dokumentation på alle tankene. Tankene skal i henhold til Oliebunkerbekendtgørelsen inspiceres hvert 10 år, med mindre der bestemmes andet ved inspektion af tankene. Næste inspektion er i 2031. Tankene er forsynet med elektronisk pejleudstyr og lækagealarm og er invendig korrosionsbeskyttet jf. tankattest.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er opsat mindre affaldsbeholdere ved vaskehallen og på forpladsen. Der er en minicontainer til brændbart affald, som tømmes hver uge af City Container. Kvittering fremsendt fra den 31. august 2023.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der forefindes ikke noget farligt affald ud over slammet fra sandfanget.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen med matrikelnumrene 1029. 1030, 1031 og 982 Gram Ejerlav, Grav, er kortlagt på vidensniveau 1 af Regions Syddanmark, hvilket betyder der er en mulig jordforurening på ejendommen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Ingen.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder