

Tilsynsrapport, miljøtilsyn



THISTED KOMMUNE

Virksomhed: Vestervig Fjernvarme A.m.b.a	Tilsynsdato: 24. november 2025
Adresse: Vestergade 14, 7770 Vestervig	CVR-nr.: 63195111 P nr.: 1002166333
Kategori: G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.	

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	☒ Basis tilsyn	☐ Prioriteret tilsyn
	☐ Kampagne tilsyn	☐ Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
• Spildevand – mængde og indhold ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	☒ Ja	☐ Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	☐ Ja	☒ Nej

Seneste indsendte egenkontrol data		
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	☒ Ja	☐ Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:	☒ Ja	☐ Nej
Overholder virksomheden vilkår om egenkontrol:	☒ Ja	☐ Nej
Vilkår 14 Miljøgodkendelse	Det indsendte data viser, at emissionsgrænseværdierne for støv er overholdt.	
Vilkår 18 Tilslutningstilladelse	2 prøver pr. år. Prøvetagning indstillet i efteråret 2025.	

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.