

Shell, Hornbæk
Att.: Annette Flyger
Nordre Strandvej 359

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 03.05.2019
Sagsnr. 19/12351

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos din benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du overvejer om du vil placere vaskemidlerne til vaskehallen i spildbakker.
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen.
- Du sender mig kopi af sikkerhedsdatablade for vaskemidler i vaskehallen.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 3. juni 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Du fortalte porten i vaskehallen altid er lukket når der vaskes biler.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i et lille teknikrum ved siden af vaskehallen. Der var ingen spildbakker, og der var afløb i gulvet til kloak. Jeg anbefalede derfor at du skaffer nogle spildbakker til vaskemidlerne. Det kan være firkantede sorte baljer fra Harald Nyborg. Med spildbakker vil risikoen for spild til kloak være minimal.

Sandfang og olieudskillere

Den kommunale ordning for tømning af olieudskillere kommer to gange om året, og tømte i november 2018.

Når olieudskillerne bliver tømt, giver alarmerne i olieudskillerne signal for faldende væskestand. Men der har ikke været nogen, der tjekker alarmerne for høj olies-tand. Under tilsynet aftalte du derfor med Bilbarco-Vederot, at de mindst en gang om året tjekker disse alarmer i olieudskillerne.

Gasretur

Du tjekker gasretursystemet mindst hvert kvartal. Du viste mig dokumentationen.

Force kontrollerede i maj 2018 at gasretursystemet fungerer effektivt nok. Du viste mig dokumentationen.

Olie- og benzintanke

Du har fire tanke.

Hver måned får du tilsendt et beholdningsregnskab for hver af de fire tanke. Regnskabet lever op til kravene i bekendtgørelsen.

Alle fire tanke blev tilset indvendigt i 2016, og skal tilses igen i 2026.

Spildevand

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask.

Du har dog ikke lavet denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at du får den lavet og sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal lave denne opgørelse hvert år fremover. Siden september 2016 har maskinen vasket 24.828 gange svarende til ca. 10.000 gange om året.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i januar 2021.

Du fortalte, at du for tiden bruger Ninki til service af vaskehallen. Du har derfor måske skiftet vaskemidler siden sidst. I din spildevandstilladelse er der et krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer. Vi aftalte derfor, at du sender mig sikkerhedsdataarkene for alle midlerne. Generelt anbefaler vi, at alle bruger miljømærkede vaskemidler til automatiske vaskehaller. Miljømærket med den nordiske svane eller EU's blomst.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Begge dele henter Marius Pedersen A/S. Du fortalte at du sorterer plastdunke fra, og kører dem til Skibstrup affaldscenter.

Virksomhedens navn	Shell Hornbæk
Virksomhedens adresse	Nordre Strandvej 359, 3100 Hornbæk
CVR	32286461

Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	3. maj 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 17. maj 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør