



Helsinge Fjernvarme
Skovgårdsvej 4a
3200 Helsinge
Thomas Haar Kristensen

Sag: 09.20.20-P19-1-23

12. december 2023

Kvittering for anmeldelse af Helsinge Fjernvarme

Skovgårdsvej 4A 8BX Ammendrup By, Helsinge

Tak for anmeldelse af Helsinge Fjernvarme. Helsinge Fjernvarme overgår på baggrund af anmeldelsen til at blive reguleret efter MCP-bekendtgørelsen¹. Helsinge Fjernvarmes miljøgodkendelse af november 2012 er derfor ikke længere gældende fra 1. januar 2025.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. at anlægget fra den 1. januar 2025 skal overholde emissionsgrænseværdierne for NOx og CO i bekendtgørelsens bilag 3 (se også § 7 i bekendtgørelsen). I skal udføre præstationskontrol hvert andet år, se § 24 i bekendtgørelsen. Ovenstående er baseret på, at I anvender naturgas som brændsel og har 2000 driftstimer og indfyret effekt på 5,8 og 6,7 MW. På baggrund af de fremsendte rapporter for kedlerne forventes virksomheden at kunne overholde grænseværdierne.

Derudover skal I udarbejde en driftsjournal. Driftsjournalen skal minimum omhandle punkterne 1, 2, 4, 5, 6, 8 og 11 i § 46 i bekendtgørelsen.

Såfremt kommunen ikke har modtaget nogen bemærkninger til dette brev indenfor 14 dage, vil jeres ansøgning og dette brev blive offentliggjort på Digital Miljøadministration som ses på dma.mst.dk.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan kommunen kontaktes på 72496819 eller gjens@gribskov.dk

Med venlig hilsen

Grethe Jensen
Center for Teknik og
Borgerservice
Byg, Landzone og Miljø

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK nr 1408 af 27/11/2023



Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsingør
Telefon: 72 49 60 00