

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A M B A
Kongevejen 19B
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
1. juli 2024
Sagsnummer
24-015252

Gennemgang af anmeldelse for et nyt flisfyringsanlæg iht. MCP-bekendtgørelsen, samt offentliggørelse af data, Ringkøbing Fjernvarmeværk Amba

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 26. juni 2024, samt efterfølgende supplerende oplysninger, modtaget jeres anmeldelse af et nyt fyringsanlæg på Thorsvej 3, 6950 Ringkøbing.

Miljøanmeldelsen af fyringsanlægget er indsendt i henhold til §60 i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen)¹.

Virksomhedens navn og adresse:	Ringkøbing Fjernvarmeværk Amba, Kongevejen 19B, 6950 Ringkøbing.
Fyringsanlæggets adresse:	Thorsvej 3, 6950 Ringkøbing.
CVR-nr.:	37560219

Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW. (§93, stk. 6. 1.)	10,5 MW (flis).
Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg. (§93, stk. 6. 2.)	Et mellemstort flisfyringsanlæg.
Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i Bilag 2 og Bilag 3. (§93, stk. 6. 3.)	Fast træbiomasse, 100%.
Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018. (§93, stk. 6. 4.)	Flisfyringsanlægget forventes idriftsat til fyringssæsonen 2025.
En af følgende oplysninger:	c.: NACE-kode 35.30

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 01-01-2024 (MCP-bekendtgørelsen)



a.	Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af Bilag 1 eller 2 i <i>Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed</i> ² .	
b.	Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i <i>Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed</i> , hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.	
c.	NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg. (§93, stk. 6. 5.)	
	Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug. (§93, stk. 6. 6.)	Ca. 4.500 timer pr. år ved en gennemsnitlig belastning på 80%.
	Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§10-12 (nødanlæg og spidslast), hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes. (§93, stk. 6. 7.)	Ikke relevant.
	Dato for fyldestgørende anmeldelse:	1. juli 2024

Dispensation for overholdelse af iltkravet

Der er ikke ansøgt om dispensation for overholdelse af iltkravet, jf. §57 i MCP-bekendtgørelsen.

Dispensation for overholdelse af støjkravet

Der er ikke ansøgt om dispensation for overholdelse af støjkravet, jf. §53 i MCP-bekendtgørelsen.

Tilslutningstilladelser for henholdsvis kondensat og overfladevand

Der er ansøgt om tilslutningstilladelser for henholdsvis kondensat og overfladevand. Disse ansøgninger sagsbehandles særskilt og tilslutningstilladelserne udsendes senere.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vil blive offentliggjort. Offentliggørelse sker i henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 01-01-2024.

Afgørelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 01-09-2023.

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fremtidige udvidelser

Fremtidige udvidelser eller ændringer af fyringsanlægget, der indebærer forøget forurening, må ikke påbegyndes, før de er anmeldt til kommunen.

Brugerbetaling

Du skal betale 3.048,24 kr. for sagsbehandlingen af anmeldelsen.

Timeprisen er 468,96 kr., og jeg har brugt 6,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Gennemgang og bearbejdning af anmeldelsen, samt registrering i database	27-06-2024 01-07-2024	3½ timer 3 timer

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker

Kopi sendt til:

Ringkøbing Fjernvarmeværk Amba, Att: Martin Halkjær Kristensen

DFP, Att: Christian Pedersen

Byggesagsbehandler