

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-12-13

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dato for tilsyn | 14.12.2022 |
| Tilsynstype | Samlet tilsyn (basis) |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Virksomhedens navn | Bredsten-Balle Varmeværk |
| Virksomhedens adresse | Engvej 2 7182 Bredsten |
| Virksomhedens CVR-nummer | CVR-nr. 34938717 P-nr. 1001727276 |
| Virksomhedstype | G201 Kraftvarmeanlæg, effekt 5-50 MW |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Deltagere fra virksomheden | Leif O. Rasmussen |
| Tilsynet blev udført af | Lone Hansen |

| | |
|---|--|
| Hvad er der ført tilsyn med? | Virksomhedens samlede miljøforhold, basistilsyn. |
| Er der konstateret jordforurening? | Der blev ved tilsynet ikke set synlige tegn på jordforurening. |
| Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol | Virksomheden mangler at foretage præstationsmåling på gasmotoren, der er senest målt i 2019. Der er ikke foretaget inspektion og tæthedprøvning af den nedgravede olietank. |
| Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden? | Ja |