

Ø BRØNDERSLEV FJERNVARMEVÆRK
Ahornvej 26
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 29-11-2018
Sags. nr.: 09.02.08-K08-28367-09
Sagsbeh.: Erik Rydborg
Lokaltf.: +4599455842
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 28. november 2018 et miljøtilsyn, hvor varmeværkets miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med varmeværkets miljøforhold.

Tilsynet var aftalt telefonisk med Jens Erik Jensen den 23. november 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Jens Erik Jensen, Ø BRØNDERSLEV FJERNVARMEVÆRK
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

- Miljøgodkendelse af 11. januar 1996
- Spildevandstilladelse af 6. marts 1996

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Emissionskontrol

Der er ikke krav om rutinemæssig emissionskontrol af gaskedlen.

Emissionskontrol af gasmotorerne reguleres af:

1. Miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er der ikke fastsat krav om rutinemæssig emissionskontrol.
2. Gasmotorbekendtgørelsen.¹ Motorernes samlede indfyrede effekt er på 4,9 MW. Jf. gasmotorbekendtgørelsen skal der ikke foretages rutinemæssig emissionskontrol, når den indfyrede effekt er mindre end 5 MW.

Service på anlæg

Gaskedel serviceres 1 gang om året.

Gasmotorer serviceres efter 2.000 timers drift. Olieskift sker efter prøver. Der er ikke skiftet olie på motorerne siden 2012.

Affald

Der frembringes kun ganske lidt farligt affald. Affaldet afhentes af Modtagestation Vendsyssel. Der er senest afhentet affald i 2012.

¹ Bek. nr. 1473 af 12. december 2017 om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner

Solfangeranlægget

Etablering og drift af solfangeranlægget reguleres af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens² § 19. Jf. tilladelsens vilkår 7 og 8 skal anlægges trykprøves inden ibrugtagning. Trykprøvningsattest blev forevist på tilsynet.

Der er lidt uklarhed over fortolkningen af enkelte vilkår i § 19-tilladelsen - bl.a. i forhold til vilkår vedr. funktionsafprøvning af alarmer samt årlig kontrol af anlægget. Jeg vender tilbage, når vilkårene er afklarede.

Spildevand

Olieudskilleranlægget tømmes 1 gang årligt af Modtagestation Vendsyssel. Kvittering for tømning blev forevist på tilsynet.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 3 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen³ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Erik Rydborg

Sagsbehandler - Virksomheder

Erik.Rydborg@99454545.dk

² Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 518 af 27/05/2016 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)