

Unioil Terminals  
Vestmolen 40  
9990 Skagen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**23. oktober 2023**

## Rapport efter risikotilsyn den 19. september 2023

Risikomyndighederne har den 19.09.2023 været på risikotilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Steffen Volder Kortegård og Jesper Molander. Fra risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Anja Bramsløw, Nordjyllands Beredskab med Jørgen W. Pedersen, Frederikshavn Kommune med Birthe Sloth Jette Brønnum og Nordjyllands Politi med Peter Redder.

Unioil Terminals er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 3 virksomhed.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen<sup>1</sup> skal risikomyndighederne føre et årligt tilsyn på kolonne 3 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at et årligt tilsyn fastholdes foreløbig.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for Unioil Terminals. Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger til fotos - taget på tilsynet - er indsat i bilag 1 og bemærkninger til tilsynsprogrammet er vedlagt som bilag 2 til denne tilsynsrapport.

### Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler og bemærkninger, der tillige er markeret med rødt i bilag 1 og 2. Frederikshavn Kommune forventer en tilbagemelding på nedenstående indenfor én måned fra dags dato.

1. Seneste årlige kontrol af jording på tanke fremsendes til risikomyndighederne.
2. Dør i flugtvejen mod Kaj 9, forsynet med vriderlås på indersiden, vendes så den åbner i flugtreningen.

---

<sup>1</sup> Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Sagsnummer: GEO-2022-03639

Dokumentnummer: 7382032

Sagsbehandler:

Jette Brønnum

Direkte telefon:

+45 9845 6359

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


På risikomyndighedernes vegne

Jette Brønnum

**Vedlagt:** Bilag 1 lagtagelser ved tilsyn og besigtigelse  
Bilag 2 Tilsynsprogram – konklusion efter tilsynet

## Bilag 1      lagttagelser ved tilsyn og besigtigelse

Fotos fra besigtigelsen med bemærkninger:

	<p>Der er anskaffet containere til oplag af additiv. Containere har et opsamlingsvolumen i bunde svarende til indholdet af én palletank.</p> <p>Additivet stod tidligere på forpladsen med risiko for afløb til kloaksystemet.</p>
	<p>Hævning af tankgårdsbund ved tank 2 er udbedret af Skagen Havn efter anbefaling fra rådgiver.</p> <p>Unioil Terminals vurderer, at bunden har sat sig til et acceptabelt niveau.</p>
	<p>Der er foretaget reparationer af tankgårdsbunden siden sidste tilsyn</p>
	<p>Naturgasfyret var i drift under tilsynet. Der er heavy fuelolie i tank 2, hvilket forudsætter, at tanken er opvarmet.</p>