

Tilsynsrapport

Virksomhedsnavn	Kistvad Dambrug
Adresse	Døstrupvej 167, 9500 Hobro
CVR nr.	3654538
Virksomhedstype	I202 Ferskvandsbrug
Dato for tilsyn	15. september 2021
Baggrund	Basistilsyn (årligt regelmæssigt tilsyn)
Indskærpelse	Gl. stemmeværk utæt og sænket, så der sker udløb før det rigtigt udløb. Vandet, som løber ud her løber hverken gennem plantelagunen eller måles.

På tilsynet blev der set på og talt om dambrugets:

- Produktion/aktivitet
- Opbevaring af hjælpestoffer
- Opbevaring og bortskaffelse af affald
- Vandindvinding
- Renseforanstaltninger
- Egenkontrol
- Afgitring

Tilsynet har givet anledning til en indskærpelse vedrørende udløb over og gennem gammelt stemmeværk.