



ANDELSSELSKABET OKSBØL VARMEVÆRK  
Industrivej 10  
6840 Oksbøl

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

## Tilsynsrapport

8. oktober 2018

<b>Virksomhed</b>	ANDELSSELSKABET OKSBØL VARMEVÆRK
<b>Adresse</b>	Industrivej 10, 6840 Oksbøl
<b>CVR nr.</b>	JEnhed: 12787111
<b>Dato for tilsyn</b>	8. oktober 2018
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Preben Pedersen, driftsleder
<b>Tilsynet udført af</b>	Henrik Oxenvad, Erhvervscenteret, Varde Kommune
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	Der er ikke meddelt henstilling, påbud eller forbud til virksomheden i forbindelse med tilsynet.
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. G 201
<b>Tilsynstype</b>	Basis
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	<p>Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.</p> <p>Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.</p> <p>Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.</p> <p>Ved tilsynet drøftede vi, om der er registreret nogen nedgravede olietanke på ejendommen. Efter tilsynet har Varde Kommune tjekket tankoplysningerne på ejendommen og har konstateret, at der i dag ikke er registreret nogen nedgravede olietanke.</p> <p>Kedlerne har sidst fået eftersyn den 15. marts 2017. Gasmotor har fået eftersyn den 6.</p>

**Henrik Oxenvad**  
Direkte tlf.: 7994 7461

**Journalnr.:** 152920/18  
**Sagsnr.:** 18/11784

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



08-10-2018

september 2018.

Virksomheden er tilmeldt genbrugspladsen. Virksomheden oplagrer ikke længere skrot, når der bliver udskiftet dele af fjernvarmesystemet. I stedet bliver det kørt direkte på genbrugspladsen.

**Journalnr.:** 152920/18

**Sagsnr.:** 18/11784

**Ref.:** Henrik Oxenvad

### Resultaterne af egenkontrollen

Resultaterne for måling af NO<sub>x</sub> viser, at NO<sub>x</sub> i begge kedler ligger lidt højt – i intervallet 66 til 94 mg/m<sup>3</sup>N ved 10% O<sub>2</sub>. Grænseværdien for NO<sub>x</sub> i kedler af den størrelse ligger på 65 mg/m<sup>3</sup>N ved 10 % O<sub>2</sub>. Der kan dog accepteres op til 125 mg/m<sup>3</sup>N. Der er faktisk ikke sat krav til kedlerne i den nuværende miljøgodkendelse, og det bør rettes op. Varde Kommune vil i 2019 tage initiativ til at bliver foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen.

Side 2 / 3

### Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge ejendommen i henhold til jordforureningsloven.

### Risikoscore

3,1

### Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2018. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn, opdatering af kommunens IT-system og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

### Lovhenviisning

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Forvaltningslov, nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.
- Bekendtgørelse, nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.



- Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, nr. 442 af 9. juni 2004.

Med venlig hilsen

**Henrik Oxenvad**

**E** heox@varde.dk

08-10-2018

**Journalnr.:** 152920/18

**Sagsnr.:** 18/11784

**Ref.:** Henrik Oxenvad

Side 3 / 3