



# NØRRE DJURS KOMMUNE

Miljøkontoret

Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg - Tlf. 87 79 11 11 - Telefax [redacted]

Den 2. december 2002

J. nr. 09.17.02

Direkte tlf. [redacted]

E-post: [redacted]

Lars Jensen  
Hovedvejen 32  
Mastrup  
8586 Ørum Djurs

*Sog på gydam*

Nørre Djurs kommune  
**FOTOKOPI**

## Vedr.: Ændring af stald på Hovedvejen 34.

Du har den 29. 11. 02 foretaget telefonisk anmeldelse af byggearbejde, hvor bund i eksisterende karantænestald til 200 grise pr år fornyes med gyllekanal i midten med afløb til ny, færdigstøbt tank på ca. 15 m<sup>3</sup>. Gyllen herfra føres til gyllebeholder på Hovedvejen 32.

Det beskrevne byggeri godkendes hermed.

Det skal dog bemærkes,

- at gyllekanalen skal udføres i beton min. 30 Mn/m<sup>2</sup> og armeres mod svindrevner, og
- at alle rørledninger skal anlægges af autoriseret kloakmester, og færdigmeldes særskilt på vedlagte skema til anmeldelse fra autoriseret kloakmester. Liste over kloakmestre er ligeledes vedlagt.
- at bestemmelserne i BR 95 kap. 13 overholdes.

Med venlig hilsen

Knud Egon Schultz

Miljøassistent

Tlf direkte: [redacted]

11. MAR. 2004

Nørre Djurs Kommune

Kommunens navn og adresse
NØRRE DJURS KOMMUNE Teknisk Afdeling Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg

Oplys ved henvendelse	
Byggesagsnr. 09.17.02	Byggetilladelsesdato 2.12.02
Modtaget dato 29.11.02	
Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester	

Jeg erklærer at følgende arbejde på ejendommen

Adresse Jørgen Jensen Hovedvejen 34	Matrikelbetegnelse
Ejer/bygherre	

er udført efter gældende bestemmelser

Kloakarbejder	<input checked="" type="checkbox"/> Indvendig	<input checked="" type="checkbox"/> Udvendig	<input type="checkbox"/> Nyt fællessystem	<input type="checkbox"/> Ændret eksisterende fællessystem
	<input checked="" type="checkbox"/> Nyt separatsystem	<input type="checkbox"/> Ændret eksisterende separatsystem	<input type="checkbox"/> Ændret eksisterende septiktank	<input checked="" type="checkbox"/> Andet
Sanitetsarbejder	<input type="checkbox"/> Vand- og sanitetsarbejder	<input type="checkbox"/> Gasinstallationer	<input type="checkbox"/> Andet	Art Byllerør

Ændringer/bemærkninger til det godkendte arbejde

--

Arbejdet blev påbegyndt den	11/12-02
-----------------------------	----------

Anmeldelse blev foretaget

Dato 12/12-02	Aut. mesters stempel og underskrift Søren Dalsgård
------------------	---

Arbejdet blev færdigt den	12/12-02
---------------------------	----------

Ændringer/bemærkninger til tidligere oplysninger om arbejdet - revideret projekt og tegninger vedlægges.

--

Arbejdet færdigmeldes

Dato 12/12-02	Aut. mesters stempel og underskrift <b>SØREN DALSGÅRD</b> Aut. kloakmester Nymøllevej 4, Nørager 8961 Allingåbro
------------------	--

Telefonisk anmeldelse af byggeri  
Kans Jensen, Hovedvej 32 anmelder  
anlægning af bund i karsal på ejendommen  
Hovedvej 32. Stalden er ca 40 m  
(20 x 7 m) og der anlægges en gylleka-  
nal midt i stalden og ført gule ud  
til begge sider.

Der etableres en farsank (færdigstøbt) på  
ca 15 m<sup>3</sup>.

Stalden skal anvendes til karantæne  
for ca 200 grise pr år.

Torben Nielsen udfører arbejdet, autorise-  
ret kloakmester udfører mårarbejdet.

---

Aftalt at jeg sender brev og kloakmes-  
tererklæring.

29.11.07

Kund b.