



Henrik Madsen
Ejsingholmvej 20
7830 Vinderup

Dato: 02-10-2015
Sagsnr.: 06.01.05-P19-32-15
Henv. til: Haris Nuhanovic
Natur og miljø
Direkte tlf.: 9611 7814
Afdeling tlf.: 9611 7557
teknik.miljoe@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Tilladelse til etablering af faskine på Ejsingholmvej 20, 7830 Vinderup.

Der er den 14-07-2015 ansøgt om tilladelse til, at tagvand fra ejendommen beliggende på Ejsingholmvej 20, 7830 Vinderup, matr. nr. 3B Nygård Hgd., Ejsing nedsives i faskine.

I henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 30 meddeler Holstebro Kommune tilladelse til, at der på ovennævnte adresse etableres et nedsivningsanlæg til brug for nedsivning af tag- og overfladevand fra ny opførte hal.

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

1. Faskinen skal etableres i overensstemmelse med de fremsendte oplysninger jf. ansøgning dateret den 14-07-2015 med tilhørende kortmateriale og jf. retningslinjer beskrevet i Holstebro Kommunens spildevandsplan 2011-2016ⁱⁱ.
2. Vand, der ledes til faskine, skal udelukkende stamme fra ejendommens tag- og overfladevand, og må ikke indeholde andre stoffer end der almindeligvis forekommer i tag- og overfladevand.
3. Faskinen må kun modtage tagvand fra max. 480 m². Ved øget belastning skal anlæggets areal tilsvarende forøges jf. BK anvisning 001ⁱⁱⁱ.
4. Faskinen skal dimensioneres og etableres i overensstemmelse med Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440^{iv}), og Rørcenter's anvisning nr. 016^v, således at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden.

Funktions- og afstandskrav til faskinen:

5. Faskinen skal placeres mindst 5 m fra bygninger med kælder og så vidt muligt 2 m fra andre bygninger og skel.
6. Afstand fra faskinen til vandløb, søer eller havet skal være mindst 25 m.
7. Afstanden fra faskinen til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet skal være mindst 25 m.
8. Afstanden til andre nedsivningsanlæg for husspildevand bør være mindst 20 m, og afstanden til nedsivningsanlæg for klorvand bør være mindst 10 m.
9. Inden faskinen skal der etableres nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til med blade m.m. Nedløbsbrønden renses og vedligeholdes efter behov, dog mindst en gang om året.
10. Faskinen må ikke give anledning til forsumpning af området, overfladisk afstrømning, uhygiejniske forhold eller i øvrigt være til gene for omgivelserne.



11. Hvis faskinen ikke fungerer optimalt, skal den renses og indholdet af faskinen skal eventuelt udskiftes, og det skal være muligt at komme til faskinen, så den kan renses og efterses efter behov.
12. Det påhviler ejeren/kloakmesteren at fremsende en færdigmelding og attestere, at anlægget er udført i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse. Sammen med færdigmeldingen skal vedlægges målfast oversigtstegning med præcis angivelse af anlæggets placering. Anlægget anses ikke for at være lovligt, før Holstebro Kommune, Natur og Miljø modtager en færdigmelding underskrevet af en aut. kloakmester. Færdigmeldingsblanket kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.
13. Hvis anlægget ikke er færdigmeldt inden 2 år fra dags dato bortfalder tilladelsen.

Manglende overholdelse af tilladelsens vilkår:

Såfremt vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, er anlægget at betragte som ulovligt, og kommunen vil som følge heraf forlange anlægget lovliggjort enten ved, at anlægget opfylder vilkårene eller nedlægges/afskæres.

Klagevejledning

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 33.

Du har dog mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol, såfremt du ikke mener, at afgørelsens vilkår er i overensstemmelse med lovgivningen, eller de regler, der er udarbejdet med hjemmel i lovgivningen.

Sagsoplysninger:

14-07-2015: Ansøgning og kortbilag.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger.

Med venlig hilsen

Haris Nuhanovic

Biolog

Natur og miljø

Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

ⁱ Tilladelsen er meddelt i henhold til § 30 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bek. nr. 1448 af 11. december 2007.

ⁱⁱ Holstebro Kommunes Spildevandplan 2011-2016 - Retningslinier for etablering af faskiner.

ⁱⁱⁱ BK anvisning 001, 5. udgave - 2012, Byggeriets kvalitetskontrol – Spildevandsanlæg i det åbne land samt beregning af faskiner til tag- og overfladevand.

^{iv} DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning.

^v Rørcenter anvisning nr. 016 om "Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund". Det er disse ændringer, der skal tages højde for ved dimensionering, valg af materialer og tekniske anlæg, etablering og drift af nedsivningsanlægget med tilhørende installationer.



HOLSTEBRO KOMMUNE

Ansøgning om tilladelse til etablering af faskine eller regnvandsbed

Placeres anlægget på egen grund?	☒ Ja	☐ Nej
Hvis nej, venligst medsend accept fra grundejer, da regnvandsanlægget ikke placeres på egen grund. Brug kommunens skabelon "Accept fra grundejer" som findes på www.holstebro.dk/bildregnvand		

1. Adresse for faskines eller regnvandsbeds placering:	
Adresse: EJSINGHOLMVEJ 20	Postnr./by: 7830
Matr. nr.:	Ejerlav:

2. Ejer	
Navn: HENRIK MADSEN	
Adresse: EJSINGHOLMVEJ 20	Postnr./by: 7830
Telefonnummer: 411138620	E-mail: EJSINGTRAKTORSERVICE@GMAIL.COM

3. Kloakmesterens oplysninger	
Navn:	CVR nummer:
Adresse:	Postnr./by:
Telefonnummer:	E-mail:

4. Underskrift			
Dato: 13/7-2015	Ansøgers underskrift: Henrik Madsen	Dato: 13/7-2015	Kloakmesters underskrift og stempel: Ejsing Traktorservice v/ Henrik Madsen Ejsingholmvej 20 7830 Vinderup Tlf. 41 13 86 20

5. Evt. fuldmagt	
Overtegnede grundejer og ejer af overnævnet ejendom giver herved overtegnet kloakmester byggefuldmagt til at etablere faskine/regnvandsbed. En fuldmagt hertil medfører at al kontakt foregår til kloakmesteren.	
Dato:	Ejerens underskrift:

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro - evt. som E-post: naturogmiljo@holstebro.dk.

6. Forundersøgelse					
Jordtype:	Grus ☐	Sand ☐	Silt (jord) ☐	Moræneler (blandet silt, grus, sand) ☒	Blåler (uden sprækker) ☐
Har du undersøgt jordens evne til at nedsive?			☐ Ja	☒ Nej	
Hvis ja, hvilke nedsivnings evne har jorden?		m/s	Hvor stort befæstet areal skal afvandes?		478,44 m ²
Afledes al tag- og overfladevand på matriklen til faskine/regnvandsbed?			☒ Ja	☐ Nej	
Hvis nej, angiv hvorfra der afledes! (f.eks. terrasse, carport, tilbygning o. lign.)					
Afstand fra terræn til højeste grundvandsspejl.	m u.t.	Hvilket tagmateriale(r) er der tale om?	ETERNIT		
Ledes der vand fra parkeringsbåse?			☐ Ja	☒ Nej	
Hvis ja, hvor mange parkeringsbåse er der tale om?					
Er grunden kortlagt som forurennet?			☐ Ja	☒ Nej	
7. Afstandskrav					
Er afstand til nærmeste vandforsyningsboring/brønd større end 25 meter?			☒ Ja	☐ Nej	
Er afstand til dræn/grøft/vandløb eller søer større end 25 meter?			☒ Ja	☐ Nej	
Afstand til nærmeste beboelseshus med/uden kælder? (min 5 meter)			60 m		
Afstand til nærmeste bygning uden beboelse med/uden kælder? (min 2 meter)			40 m		
Afstand til nærmeste naboskel? (min. 2 meter)			20 m		
8. Tekniske oplysninger om faskinen/regnvandsbedet					
Dybden for bund af faskine	3 m	Angiv faskinens/ regnvandsbedets volumen:		19 m ³	
Hvilket materiale anvendes til faskinen/regnvandsbedet? (f.eks. bioblokke, plastiksetter, grus, fiberdug, planter m.v.)		GRUS 20/40			
Vil faskine/regnvandsbedet komme til at ligge over grundvandsspejlet?			☒ Ja	☐ Nej	
Bliver faskine/regnvandsbedet udført med overløb til regnvandskloak, grøft, terrasse, eller lignede?			☐ Ja *	☒ Nej	
* Hvis du planlægger at etablere overløb fra faskine/regnvandsbedet, så skal du kontakte kommunen for nærmere drøftelse					

Husk at vedlægge tegning over opbygning og dimensionering af faskine/regnvandsbedet!

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro - evt. som E-post: naturogmiljo@holstebro.dk.

