

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	26. november 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	24208362
P-nummer	1017248614
Journalnummer	GEO-13-020800
Virksomhed	Stena Recycling A/S
Adresse	Anelystparken 51
Postnummer og by	8381 Tilst
Kontaktperson	Jan Heiss / Steen Hansen
Telefon	Jan Heiss: 51 34 74 72 Steen Hansen: 24 69 98 46
E-mail	Jan Heiss jan.heiss@stenarecycling.com Steen Hansen steen.hansen@stenarecycling.com
Virksomhedstype	K212 Midlertidig oplagring ikke farligt affald K 203 Midlertidig oplagring farligt affald
Opstartsdato	1985
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Jan Heiss, Steen Hansen
Aarhus Kommune	Annemette Sørensen - deltog ved drøftelse om metalpladsen Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse, men virksomheden skal være opmærksom på følgende

1. Vask af maskiner

Der gøres opmærksom på, at virksomheden ikke må benytte sæbe ved vask af materiel på metalpladsen.

Kravet fremgår af vilkår 3.6.2 i miljøgodkendelsen fra 2023.

2. Sløjfning af olietank

Tanken til fyringsolie faldt for sløjfningsterminen i 2023 og skal derfor sløjfes straks.

Ved etablering og sløjfning af olietanke skal dette anmeldes til kommunen jf. olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 30.

Anmeldelse kan ske på den udleverede blanket eller via kommunens digitale indberetning, som findes på denne side:
[Vil du etablere eller sløjfe en olietank? \(aarhus.dk\)](#)

Anmeldelse skal som udgangspunkt foretages af ejer. Anmeldelse på vegne af ejer kan ske ved brug af en fuldmagt, som findes via linket ovenfor. Fuldmagten vedhæftes ved anmeldelsen.

Spørgsmål kan rettes til Den Digitale Hotline: [Den Digitale Hotline \(aarhus.dk\)](#)

INDRETNING, DRIFT, EGENKONTROL

Kort beskrivelse	Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkterne K203 og K212. Virksomheden har miljøgodkendelse til modtagelse, håndtering og opbevaring af en række ikke-farligt og farligt affald. Der foretages sortering af papir på et stort sorteringsanlæg. Der foregår makulering af mindre mængder papir. Virksomhedens maskinpark og -anlæg: - Papirsorteringsanlæg - 2 papir-plastpresser - makulator + presse - pneumatisk transportsystem fra makulator til papirpresse med rensning af luft i posefilteranlæg - neddelere (shredder) til pap og plast - læssemaskine - 7 trucks - 2 gummigeder.
Antal ansatte	Jf. CVR: 43 ansatte.
Driftstid	Virksomhedens aktiviteter foregår hele døgnet. Kl. 18-06.00 må der ske papirsortering, pappresning og kørsel med gummiged i hal. Øvrige aktiviteter foregår indenfor almindelig arbejdstid.
Udvidelser / ændringer	Der er i 2023 meddelt permanent godkendelse til papirsortering i aften- og nattetimer, som hidtil har været reguleret ved midlertidige miljøgodkendelser.
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej.
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden indsender årligt en opgørelse over modtagne mængder og oplag samt producerede mængder og oplag af materialer. Ifm. den seneste årsrapport fra 2024, havde kommunen følgende bemærkning: <i>"Der er fortsat en overskridelse af den maksimale årsmængde for elektroniskrot og kølemøbler. De oplagrede mængder pr. 31.12.2024 er under grænsen for maksimalt oplag, og for kølemøbler var der intet oplag ved udgangen af 2024. Der ses således ikke en ophobning af fraktionerne, hvilket vurderes at være det væsentlige. Overskridelserne accepteres derfor indtil videre."</i> Elektronikaffald opbevares desuden forsvarligt indendørs, og det vurderes, at den øgede årsmængde ikke giver anledning til større risiko for forurening.
Opfølgning på sidste tilsyn	Sidste basistilsyn i 2022 medførte en bemærkning om kemikalier, der blev opbevaret i telthal på SF-sten. Produkterne blev straks efter tilsynet placeret i spildbakke.
Certificering	Fx miljømærker, certificering, renere teknologi, substituering af produkter
Andet	-

STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Støjkilde		Placering
Papirsorteringsanlæg		Hal
Kørsel		Ude og i hal
Metalplads		Ude
Bemærkninger	Nærmeste boliger er beliggende umiddelbart nord for virksomheden inden for erhvervsområdet, se kortbilag, hvor boliger er markeret med lilla prikker. Virksomhedens støjbelastning kommer fra kørsel med lastbiler til og fra virksomheden, fra intern kørsel på virksomheden med gummiged, læsemaskine og trucks samt fra diverse faste anlæg (presser, makulator, ventilation og shredder). Virksomhedens væsentligste støjkilder er intern transport. Der er ikke indkommet klager over støj fra naboer.	

LUFT, LUGT

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	-		
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		?	
Bemærkninger:		Afkast fra rumventilation er ført over tag. Der var ved tilsynet ikke tegn på lugt- eller støvgener rundt om virksomheden. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr og fjernvarme
Bemærkning	-

RÅVARER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring
AdBlue	Pallettank og dunke på spildebakker på SF-sten i telthal
Sprinklervæske	Dunke på spildebakker på SF-sten i telthal
Sæbe	Dunke på spildebakker på SF-sten i telthal
Bemærkning	-

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produceret (år)	Bemærkning
1	Fyringsolie	Over terræn	1.200 L	1993	Under halvtag
10	Dieselolie	Over terræn	2.500 L	2010	I kar under tag
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord					Ja
Bemærkninger		Tank nr. 1 faldt for sløjfningsterminen i 2023.			

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Åby Renseanlæg
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Der afledes udelukkende sanitært spildevand til renseanlæg

SPILDEVAND

Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Overfladevand fra metalpladsen	-	-	?	Sandfang og olieudskillere
Vask af materiel på metalpladsen	Sæbe?*	-	Begrænset	
Bemærkning	Overfladevand fra metalpladsen afledes via sandfang og olieudskillere til regnvandsbassin nr. 462 og derfra til Yderup Bæk. Virksomheden vasker materiel på metalpladsen i forbindelse med reparationer. Der må ikke benyttes vaskemidler på metalpladsen. Ved tilsynet stod imidlertid sæbe i telthallen.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskillere	?	?
2 Sandfang	?	?
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja, den kommunale
Er der alarm på udskillere		Nej
Sidste tømning		22.9.2025
Bemærkning	-	

AFFALD

Farligt affald ifa. bl.a. spildolie opbevares indendørs på tæt belægning uden afløb i gulv og dels på og dels ikke på spildbakke. Batterier opbevares i syrefast kasse indendørs på tæt belægning.

Metal opbevares på metalplads med afledning til recipient via olieudskillere.



Spildolie fra service af maskine



Spildolie m.v.



Akkumulatorer



Udsnit af metalplads



Udsnit af metalplads, hvor drænhuller til videre afledning ses her

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Stand af belægninger	Betonbelægninger vurderes at være tætte og i god stand.
Spild på belægninger	Kun mindre spild.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Der er intet udendørs oplag af farligt affald og råvarer.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanlagt område 240107 ER og er omfattet af lokalplan 675.
Følsomme brugerområder	Nærmeste boligområde er beliggende i en afstand af ca. 150 m fra virksomheden.
Overfladerecipienter	Umiddelbart syd for virksomheden er en sø (regnvandsbassin) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, i et område hvor grundvandet er særligt sårbart overfor forurening og i indvindingsopland til vandværk.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 17. december 2025

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 6. april 2011 til sortering, makulering, neddeling, presning og oplagring af papir, plast samt omlastning og oplagring af øvrigt erhvervsaffald og elektroniskskrot samt af en række tillægsgodkendelser:

- Tillæg til miljøgodkendelse af 14. januar 2014 til modtagelse af jern- og metalskrot fra private virksomheder.
- Tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 til oplagring af jern- og metalskrot, samt indendørs oplagring af farligt affald.
- Tillæg til miljøgodkendelse af 8. december 2016 til ændring af indendørs oplagsmængder.
- Tillæg til miljøgodkendelse af 3. august 2017 til udendørs oplag af glas, flasker og porcelæn.
- Tillæg til miljøgodkendelse af 21. december 2023 til nyt papirsorteringsanlæg, papirsortering nat, nye affaldsfraktioner samt samskrivning af ovenstående.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.



Oversigtsfoto 2025