



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 23.08.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vallensbæk Fjernvarmeværk, Horsbred 201, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af Kaja Bergøe.

Fra virksomheden deltog: Finn W. Carlsen og Johnny Johansen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt: G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW og har en miljøgodkendelse af 1996.

Timetaksten for kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Journal nr.09.30.08-K08-1-17

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
17z		Vallensbæk By, Vallensbæk

Betaleradresse	Vallensbæk Fjernvarmeværk A.M.B.A (NORD), Horsbred 201, 2625 Vallensbæk Attention: Finn Carlsen CVRnr: 51718011
Tlf. / mobil / fax	43646116
e-mail	fwc@vallensbaek-fjernvarme.dk
CVR- / P-nummer	51718011 / 1001973692
Etableringsdato	02.05.1967
Godkendelsesdato §33	1996
Spildevandstilladelse	Ja
Kort beskrivelse	Vallensbæk Fjernvarmeværk a.m.b.a. fungerer i dag som en del af VEKS. Anlægget har 1 kedel, som dog i princippet kun er i brug i spidsbelastningssituationer. Kedlen afprøves hver 3. måned. Virksomheden har 2 ansatte der holder daglig opsyn med stedet. Varmen fra anlægget leveres til den nordøstlige del af Vallensbæk Kommune.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	315
Kommune-/lokalplanlægning	Byplanvedtægt 13
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m



Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	30-08-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Ingen håndhævelser

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Dagrenovation afhentes af Marius Pedersen. Alt andet affald, pap, papir, plast, batterier, bliver kørt til genbrugsstationen. Der bliver betalt erhvervsaffaldsgebyr. Ingen bemærkninger ved tilsynet

Luftemissioner

Kilde Id	Afkastdiameter	vilkår	Overholdelse af vilkår
1	0,92 m	Ja, i miljøgodkendelse	ja

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
1	Ingen bemærkninger ved tilsynet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden benytter Tannifos og EXPO(Natriumklorid).Tannifos står på spildbakke. Expo er på fast form og ligger på en træpalle. Ingen bemærkninger ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Expo i opløst tilstand, benyttes i en "dobbeltvægget" beholder, så der ikke kan skal uheld med udledning til kloak. Ingen bemærkninger ved tilsynet.



Udskillere og sandfang

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype
01		Foran bygning vest for olietanken		1.250		23-08-2007		12		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
1	Vestforbrænding tømmer OU og sandfang 1 gang/år. Ingen bemærkninger

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
17z	Vall. By	2000		Dobbeltvægget		2000	fyringsolie	75.000 l	nedgravet		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
1	Ingen bemærkninger

Udført af: Kaja Bergøe
Konsulent for Miljøafd.

telefon: 43577763
e-mail: kalbe@ishoj.dk