



**Varde
Kommune**

Helle Energi A.M.B.A.
Kærgårdsvej 28
6800 Varde
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort
fyringsanlæg – Helle Energi A.m.b.a. – Rønnealle 9 – 6818
Årre**

15. januar 2026

Varde Kommune modtog den 11. november 2025 anmeldelse af en oliekedel med en indfyret termisk effekt på 2,3 MW på Rønnealle 9, 6818 Årre, matrikel 8b, Årre By, Årre.

Jonas Berggreen

Tjørnelund

Direkte tlf.: 79946055

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Journalnr.: 9284104

Sagsnr.: GEO-2025-08491

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Varde Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af oliekedlen offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 2,3 MW.
2. Fyringsanlægget er en oliekedel.
3. Fyringsanlægget fyres med fyringsgasolie eller bioolie.
4. Fyringsanlægget skal til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det anvendte brændsel i bilag 2.

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

5. Anlægget præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, dog forventes det, at anlægget sættes i drift i løbet af januar 2026 jf. anmeldelsen.
6. Virksomhedens branchekode er 353000 "Fjernvarmeforsyning".
7. Fyringsanlægget anvendes som spidslastanlæg.
8. Anlægget er ikke et nødanlæg.
9. Anlægget ejes af Helle Energi a.m.b.a., Kærgårdsvej 28, 6800 Varde. Anlægget placeres på varmeværket i Årre, Rønneallé 9, 6818 Årre.

Præstationskontrol

Det anmeldte varmeværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 26 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år. Første præstationskontrol skal dog udføres senest 4 måneder efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NO_x og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6

Klage

Det er ikke muligt at klage over registreringen til anden administrativ myndighed.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Varde Kommune.

Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 2,5 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.
- Bekendtgørelse, nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Jonas Berggreen
Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk

