

Q8  
Hovvej 26  
3060 Espergærde  
Gut Tidemann  
Ole Viborg

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 09.01.2017

Sagsbehandler

**Malene Kamstrup**  
Ingeniør

Tlf. 49 28 24 54  
mka55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

**Referat fra miljøtilsyn**

Virksomhedens navn	Q8
Virksomhedens adresse	Hovvej 26
CVR	61082913
Listepunkt	1003138932
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Opfølgning fra tilsyn den 30. maj 2016
Dato for tilsynet	10. januar 2017
Der er ført tilsyn med:	Alle miljøforhold på stationen
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuelt

Helsingør kommune var på miljøtilsyn på jeres tankstation den 10. januar 2017. Formålet med tilsynet var at få fulgt op på tilsynet den 30. maj 2016, hvor der var flere udestående forhold.

**Støj**

Du fortalte at porten til vaskehallen altid er lukket når lukket, når vaskehallen er i brug.

**Olieudskillere**

Du viste dokumentation for at Marius Pedersen A/S havde tømt begge olieudskillere og begge sandfang for mindre end et år siden. Marius Pedersen A/S har kvitteret på skemaet, at alarmen er kontrolleret,

I har en tilladelse til at lade Marius Pedersen A/S tømme jeres olieudskillere og aflevere affaldet til Smoka. Marius Pedersen har dig i stedet afleveret bundfaldet til to andre modtagere. Jeg fik derfor i dag en ny ansøgning fra Marius Pedersen, der søger om at lovliggøre forholdet på jeres vegne. Jeg ser på sagen snarest.

**Gasretur**

Du viste mig dokumentation fra Wennstrom A/S har været her de to seneste kvartaler og tjekket blandt andet gasretur-systemet.

Doms Metrology ApS har 31. marts 2016 kontrolleret systemet. Doms er akkrediteret til denne inspektion.

### Olietanke og deres overvågning

Der er følgende tanke:

- 1: 10.000 + 10.000 liter fra 1986
- 2: 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget med dopa
- 3: 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget med dopa
- 4: 15.000 liter fra 1980
- : 1200 liter med fyringsolie
- : 4.000 liter der er sløjfet.

Disse data stemmer med kommunens oplysninger og med BBR.

Tank 1 og 4 skal inspiceres næste gang i 2018/19.

Du kunne ikke vise dokumentation for, at alarmen, der overvåger vakuummet i tank 2 og 3 er tjekket.

### Spildevand

I har taget de krævede prøver af spildevandet. Du oplyste vandforbruget til vask for 2016. I har for tiden Istobal til at stå for drift af vaskehallen. Deres vaskemidler er miljømærkede.

### Affald

Du fortalte, at M. Larsen A/S henter jeres affald, der er sorteret i blandet brændbart, plastfolie og pap. Jeg mindede om, at jo mere I sorterer, jo mindre koster det jer at komme af med affaldet og jo lettere er det at nyttiggøre.

### Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal som følge af ændringer i tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt, hvilket vil ske på hjemmesiden [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk). Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden **DATO**.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

---

<sup>1</sup> Bek. nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn.

