



Tilsynsrapport

Virksomhed Circle K Danmark A/S

Adresse Sønderbro 2, 6800Varde

CVR nr. 28142412

Dato for tilsyn Den 06.09.2023

Fra virksomheden deltog Niels
Sarah Fahnø

Tilsynet udført af Jimmy Ngo

01-11-2023

JIMN
Direkte tlf.: 7994 6471

Sagsnr.: GEO-2023-00640

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Henstillinger

Affald

Varde Kommune **henstiller Circle K til at mærke deres affaldsbeholder** for madaffald og farligt affald.

Opbevaring af kemikalier

Varde Kommune **henstiller Circle K til at opbevare sprinklervæske foran butikken forsvarligt** og ikke direkte på asfalten.

Indskærper

Opbevaring af kemikalier

Varde Kommune **indskærper, at kemikalierne i teknikrummet bag døren opbevares med dobbeltsikring** uden mulighed for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak jf. Varde Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Sløjfning af olietank

På tilsynet blev der oplyst at olietanken med fyringsgasolie på 4.000 L stadig er i drift.

Side 2 / 3

Varde Kommune **indskærper** efter § 45 stk. 1, nr. 2 i olietanksbekendtgørelsen, at den nedgravede **olietank på 4.000 L** fra 1972 **straks skal sløjfes** og senest den **15.12.2023**, da den er over 40 år gammel.

Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Dette kan også gøres via:

<https://www.vardekommune.dk/olietanke>

Da tanken har overskredet sløjfningstermin, er den ulovlig at anvende til mineralske olieprodukter og dermed ikke omfattet af forsikring.

Type af virksomhed	Q01
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, vaskehallen, kemikalier og olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ved tilsynet blev der udleveret kvittering for, at GILBARCO VEEDER-ROOT udførte kontrol med olie- og benzinudskilleren til forpladsen, dampretur på benzinstandere mm. Varde Kommune gør opmærksom på, at Kapitel 4 i benzinstationsbekendtgørelsen vedrørende Drift og egenkontrol (§§ 14 og 15) skal overholdes. Kvittering for bundtømning samt kontrol af benzin- og olieudskillere for virksomheden blev udleveret ved tilsynet, hvilket overholder §15 i bekendtgørelsen.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).



Risikoscore 4,00

Side 3 / 3

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 8 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsagsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019.

Med venlig hilsen

Jimmy Ngo

E jimn@varde.dk